

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Zadavatel:

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
IČO: 70631735

Režim veřejné zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu se zásadami § 6 ZZVZ a příslušnými metodikami poskytovatele dotace.

k veřejné zakázce:

Modernizace odborných učeben na ZŠ Mitušova 16, Ostrava-Hrabůvka – dodávka šikmých zvedacích plošin

Dotaz dodavatele:

V příloze „B_03_rozpočet“ je uveden požadavek na profil kolejnice 80 × 40 mm. Každý výrobce však používá odlišné řešení. Je možné použít i jiný profil, např. kulatinu o průměru 50 mm či jiný?

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel připouští použití odlišného profilu vodicí kolejnice.

Požadavek na profil kolejnice uvedený v položkovém rozpočtu je nutné chápat jako orientační (typový) parametr. Dodavatel je oprávněn navrhnout jiné technické řešení, které bude odpovídat konkrétnímu výrobnímu standardu daného zařízení, za předpokladu, že:

- budou zachovány požadované funkční, bezpečnostní a technické parametry zařízení dle zadávací dokumentace a technické specifikace,
- navržené řešení bude plně kompatibilní s místními podmínkami instalace,
- bude dodržena maximální možná průchodná šířka schodiště po instalaci zařízení,
- řešení bude splňovat požadavky příslušných technických norem (zejména EN 81-40 nebo ekvivalent).

Tento postup je v souladu s obecnými pravidly zadávací dokumentace, která umožňují použití technicky a kvalitativně ekvivalentních řešení při zachování požadované funkčnosti a standardů plnění.

Závěr:

Zadavatel potvrzuje, že použití odlišného konstrukčního řešení vodicí kolejnice (např. jiný profil) je přípustné, pokud budou splněny výše uvedené podmínky.

Zadavatel dále uvádí, že poskytnuté vysvětlení nemění zadávací podmínky, ale pouze je upřesňuje, a proto **nepřístupuje** k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Ing. Jiří Kovačík, v zastoupení zadavatele