



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/063818/18/INV/Nog VZ 91.18

Sp. zn.

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu

- zde -

Vyřizuje : Ing. Alena Nogová

Telefon: +420 599 430 320

E-mail: alena.nogova@ovajih.cz

Datum: 25.července 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: „Dětské sportovní hřiště, Ostrava-Zábřeh“

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle § 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na e-mailové žádosti ze dne 24. 7. 2018 a 25. 7. 2018 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 2	Je přípustné použití odlišného materiálu konstrukcí herních prvků než je impregnovaná smrková kulatina, která je uvedena v Souhrnné zprávě? .
Odpověď č. 2	V Souhrnné zprávě není uvedena impregnovaná smrková kulatina, ale bezjádrové smrkové hranoly, ošetřeny tlakovou impregnací. Lze použít dřevo stejné nebo lepší kvality, na profilu prvku nezáleží.

Dotaz č. 3	V zadávacích podmínkách máte, že dopadová plocha má být v kačírku. Jinde než máte uvedeno u položky 3, kde máte pryž dopadová plocha není. Zcela vyhovuje dle normy ČSN travní porost.
Odpověď č. 3	Jednotlivé dopadové plochy jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek v Příloze č. 4 Dokladová část 2 na výkrese č. D1. K projektové dokumentaci byl vydán územní souhlas, který je doplněn v příloze.

Dotaz č. 4	Dále se chci zeptat u položky č.5 máte nerezový kolotoč. Může být v tomto případě celokovový s nástřikem komaxit nebo trváte na nerezovém provedení..
Odpověď č. 4	Zadavatel trvá na nerezovém provedení kolotoče.

V návaznosti na shora uvedené doplnění a změny v zadávací dokumentaci zadavatel **prodlužuje termín pro podání nabídek do 14. 8. 2018 do 10:00 hod.** uvedený v čl. V. „*Výzvy k podání nabídek, vč. zadávacích podmínek*“.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. příloh, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Alena Nogová
zástupce vedoucího odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.

Příloha:
Odpověď č.3 – Územní souhlas