



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 11. 10. 2017

Naše zn.: 6.3/8025/11245/17/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Ing. Roman Fildán

F.S. Tůmy 1237

735 14 ORLOVÁ

Datum: 24. 10. 2017

Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení

Stavba : Parkovací místa ul. Šeříková – p.p.č. 793/278, v k.ú. Výškovice u Ostravy
Katastr : Výškovice u Ostravy
Parcela : 793/278
Ulice : Šeříková
Investor : Statutární město Ostrava

Jedná se o výstavbu parkoviště o 15 parkovacích stáních z asfaltobetonu. Srážkové vody z nových zpevněných ploch budou likvidovány zasakováním. Součástí stavby je přeložka kabelů veřejného osvětlení.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 100 a oddílné kanalizace DN 300, DN 600 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace.


S dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad DN 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat skládky materiálu, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Objekty inženýrských sítí budou při souběhu a křížení s objekty vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu navrženy dle požadavků ČSN 73 6005.
5. Parkovací místa budou v souladu s dokumentací umístěna mimo revizní šachty na stávající kanalizaci v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace.
6. V rámci stavby bude provedeno řádné osazení dotčených kanalizačních poklopů revizních šachet na betonové prstence. Případné nevyhovující osazení bude rozebráno, např. uložení na cihlách. Na této opravě je společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ochotna se podílet dodáním materiálu.

7. Protokol o kontrole osazení poklopů bude součástí spisové dokumentace u závěrečné kontrolní prohlídky.
8. Vsakovací objekt bude umístěn mimo ochranné pásmo kanalizace a bude proveden tak, aby nedošlo k ovlivnění stávajícího potrubí podmokem.
9. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupci provozu kanalizační sítě budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole prací v ochranném pásmu kanalizace a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - 597 475 411.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28 / 3114
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava


Ing. Dana Vašíčková
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy:
Situace
Dokumentace

