



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 27. 10. 2017

Naše zn.: 6.3/8025/11848/17/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková
Tel.: 597 475 218
Fax.: 596 118 217
E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Ing. Roman Fildán
F.S. Tůmy 1237
735 14 ORLOVÁ

Datum: 22. 11. 2017

Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení

Stavba : Parkoviště na ul. Výškovická, p.p.č. 793/281, k.ú. Výškovice u Ostravy
Katastr : Výškovice u Ostravy
Parcela : 793/281
Ulice : Výškovická
Investor : Statutární město Ostrava

Jedná se o rozšíření stávajícího parkoviště o 10 parkovacích stáních. Srážkové vody z nových zpevněných ploch budou likvidovány zasakováním.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 150, DN 300 a oddílné kanalizace DN 300 - DN 600 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace.

S dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat skládky materiálu, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu.
3. Stavebními pracemi nebude ohrožena funkce vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a nebude zhoršen přístup k objektům na síti (armaturám, kanalizačním šachtám apod.). Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Parkovací místa budou v souladu s dokumentací umístěna mimo stávající vodovod DN 300 a mimo revizní šachty na stávající kanalizaci v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace.
5. Vsakovací objekt bude umístěn mimo výše uvedené ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a bude proveden tak, aby nedošlo k ovlivnění stávajícího potrubí podmokem.
6. Veškeré nově navrhované objekty (sloupy VO, dřeviny, značky aj.) budou umístěny mimo ochranné pásmo zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.


7. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupci provozu vodovodní sítě budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole prací v ochranném pásmu vodovodu a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - 597 475 501.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114 ©9

729 71 Ostrava – Moravská Ostrava


Ing. Dana Vašíčková
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy:

Situace

Dokumentace

