



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 22. března 2016

Naše zn.: 3.3/8025/2837/16/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková
Tel.: 597 475 218
Fax.: 596 118 217
E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Ing.arch. Miroslav Adamčík
Obchodní projekt Ostrava
Teslova 2
702 00 OSTRAVA

Datum: 8. dubna 2016

Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba : Vybudování výtahu Mjr. Nováka 1455/34
Katastr : Ostrava - Hrabůvka
Parcela : 433/331
Ulice : Mjr. Nováka
Investor : Statutární město Ostrava

Informativní umístění vodovodních řadů DN 100, DN 600 a kanalizací DN 300 (na ÚČOV) v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace. Jejich vytýčení je možné objednat na našem oddělení dokumentace – tel. 597 475 103.

Ochranná pásma od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu jsou:

- u vodovodu a kanalizace do průměru 500 mm (včetně) - 1,5 m
- u vodovodu a kanalizace nad průměr 500 mm - 2,5 m
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1,0 m

V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveniště (včetně skládky materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou běžné úpravy povrchu.


Dokumentace pro řízení o umístění a povolení stavby nám bude předložena k odsouhlasení. Likvidace srážkových vod musí být řešena v souladu s platnou legislativou.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114



729 Ostrava - Moravská Ostrava


Ing. Dana Vašíčková
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy:
Situace



Orientační zakres sítě
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Kat. území:
Hrabůvka

Vytiskl:
Vašíčková

Tisk dne:
8.4.2016

Měřítko:
1:600

Nadpis:
 Jméno listu:



Číslo listu:
1/1