

ing. arch. Adamčík Miroslav

Obchodní projekt

Teslova 2

702 00 Ostrava Přívoz

Vaše žádost ze dne, značka:
08.04.2016

Naše značka:
053160056

Vyřizuje:
Barbara Stýblová

Havířov dne:
10.04.2016

Věc: VYBUDOVÁNÍ VÝTAHU A BEZBARIÉROVÉHO WC V 2 NP MJR. NOVÁKA 1455/34 , OSTRAVA . HRABŮVKA

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: MJR. NOVÁKA 1455/34 , OSTRAVA . HRABŮVKA

Stavebník: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih, ul. Horní 3, Ostrava - Hrabůvka

Projektant: Ing.arch.Adamčík Miroslav, OBCHODNÍ PROJEKT OSTRAVA

Č. zakázky:

Datum: 3/2016

Jedná se o stavební úpravy a přístavbu evakuačního výtahu bez strojovny typu OLJI 630/1,0-5/5-N o nosnosti 630 kg (8 osob) s počtem stanic 5. Stávající areál (původně školy) se třemi třípodlažními pavilony a čtvrtým objektem ředitelny, učebny a tělocvična jsou spojeny jednopodlažním krčkem. Po rekonstrukci areál bude využíván jako stacionář.

Vstup do stavby je na úrovni 1.N.P., vstupní dveře jsou dvojkřídlové, šířky cca 1800 mm, vstup je bezbariérový, v úrovni terénu. Ve 2.NP je navrženo sociální zařízení pro osoby na vozíku - WC vel. 2,4 x 1,75 m a sprcha má velikost cca 1,7/1,175 m, dveře na WC jsou šíře 800 mm. Bezbariérovou komunikaci mezi podlažními zajišťuje výtah, zajiždějíci do všech podlaží. Parkoviště není předmětem tohoto projektu. Dle odst. B 2.4 souhrnné tech.zprávy před budovou je vyčleněno parkování pro objekt, kde je i bezbariérové parkoviště.

Výtah je neprůchozí, kabina výtahu má vel. 1100 x 1400 mm. Výtah má automatické teleskopické otevíravé dveře vel. 900 x 2000 mm a zastavuje ve všech podlažích. Součástí výtahu bude madlo. Ovládání výtahu bude el.tlačítkové, DUPLEX v antivandalním provedení s Breillovým písmem, umístěné ve výšce 1000-1200 mm od podlahy klecí. V kleci bude nouzové osvětlení a rastrové osvětlovací těleso. Vybavení kabiny je v souladu s příslušnou ČSN normou.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) s přihlédnutím k odstavci č.2 předmětné vyhlášky.

K předložené dokumentaci nemáme žádné připomínky

Závěr:

Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY BEZOSTÁNNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT -053-

Barbara Stýblová, odborný konzultant

Adr. střediska: Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
603 440 763, barbara.styblova@gmail.com