



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/070049/18/INV/Nog VZ 98.18

Sp. zn.

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Ing. Alena Nogová

Telefon: +420 599 430 320

Fax:

E-mail: alena.nogova@ovajih.cz

Datum: 17. srpna 2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka: **Workoutové hřiště Maluchy**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: Zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na e-mailovou žádost ze dne 16. 8. 2018 poskytuje zadavatel dle § 98 zákona vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 3	V technické specifikaci se udává dopadová plocha z kačírku a zároveň z pryžových desek. Jaká je tedy přesná specifikace dopadové plochy?
Odpověď č. 3	Dopadová plocha bude z kačírku, jak je uvedeno v Technické zprávě a v soupisu prací.
Dotaz č. 4	Dále prosím o specifikaci pojmu "nerez materiálu konstrukce". Jedná se o všechny části konstrukce, či jen určité?
Odpověď č. 4	Materiál hrazd je z nerez, jak je uvedeno v Technické zprávě.
Dotaz č. 5	A konečně- dopadová plocha je lemována betonovou obrubou, která se má v místě patek pro ukotvení sloupků živého plotu rozšiřovat. Můžete též specifikovat?
Odpověď č. 5	Z výkresu C.2 je zřejmé, že patky pro plot jsou vně hřiště a v hraně betonové obruby.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. případné přílohy, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.