



T: 27.04.2018

Stanovisko odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih – k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci:

„Vybudování chodníku na ul. Gerasimovova v úseku ul. Průkopnická – ul. Krasnoarmějců, k.ú. Zábřeh nad Odrou“.


ODK/32240/18/203

VS projekt, s.r.o., Ostrava - Vítkovice


Majetková správa	Vyjádření
<b>Místní komunikace</b>  Datum: 25. 4. 2018 Podpis: Ing. Miroslav Holenka	Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací za následujících podmínek. S dostatečným předstihem bude s ODK projednána organizace výstavby a dopravy Zámkovou dlažbu (kromě slepecké reliéfní) požadujeme typu „kost“. Styčné spáry asfaltových ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou. Stroje a zařízení, která mohou způsobit poškození okolních komunikací a chodníků, je zakázáno používat. Na zpevněných plochách v naší správě nebude skladován stavební materiál, výkopek ani odpad. V okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou. V maximální míře bude zajištěna průchodnost chodců, průjezdnost aut. Vyvolané stavební práce činností investora na našem majetku budou realizovány na jeho náklady v rámci jeho stavby. Po ukončení stavby budou plochy v naší správě předány správci MK včetně Závěrečné zprávy kvality prokazující provedení prací dle platných ČSN a předpisů. Prováděcí organizace zajistí vypracování pasportu dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají za to, že jsou v bezvadném stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci MK a to v jedné tištěné sadě a 1 x na CD. Platnost vyjádření je 18 měsíců od data vystavení.
<b>Veřejná zeleň</b>  Datum: 13. 4. 2018 Podpis: Ing. Veronika Staňková	Dřeviny budou v maximální míře respektovány a zajištěny proti poškození, v okolí kořenového systému dřevin a v dosahu korun stromů nesmí dojít ke zhuštění zeminy pojezdem stavebních mechanismů a vozidel. <b>Veškeré stavební a výkopové práce v blízkosti kořenového systému vzrostlých dřevin budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061</b>  Dotčené plochy VZ je nutné před výsevem vyčistit od zbytků stavebních hmot, plochy zeleně zhuštěné pojezdem mechanizace je nutné zkyprřit, odstranit kameny, srovnat s okolním přiléhajícím terénem a oset parkovou travní směsí.  Upravené plochy budou předány správci VZ.





Majetková správa	Vyjádření
<b>Ostatní správa</b>	Bez připomínek.
Datum: 13. 04. 2018	
Podpis: 	
<b>Miroslava Humpolíková</b>	

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih  
odbor dopravy a komunálních služeb  
ul. Horní 3 8  
700 30 Ostrava-Hrabůvka

1.-2.   
**Mgr. Daniel Jeřábek**  
vedoucí odboru dopravy  
a komunálních služeb





Vaše značka:

Ze dne: 30. 9. 2016  
Č. j.: JIH/066884/16/ODK/Don  
Sp. zn.: S-JIH/066884/16/ODK

Vyřizuje: Ing. Sabina Donová  
Telefon: +420 599 430 325  
E-mail: sabina.donova@ovajih.cz

Datum: 2016-10-20

VS projekt, s.r.o.  
Na Obvodu 45/1100  
703 00 Ostrava - Vítkovice

### Vyjádření ke stavbě chodníku


#### **„Vybudování chodníku na ul. Gerasimovové v úseku ul. Průkopnická – ul. Krasnoarmějcu v kat.území Zábřeh nad Odrou“**

Stavba řeší vybudování chodníků podél jižní hrany ul. Gerasimovovy v úseku mezi křižovatkami ulic ul. Krasnoarmějcu a ul. Průkopnickou. Účelem je zabezpečení bezpečného průchodu chodců v této lokalitě. Součástí stavby jsou i stavební úpravy stávajících přístupových chodníků. Chodník bude proveden z betonové zámkové dlažby v tl. 6 cm šedé barvy v šířce 2,0 m. Délka nových chodníků je celkem 94 m. Stavba se nachází na parcele č. 654/27 v k.ú. Zábřeh nad Odrou.

Odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih jako dotčený orgán státní správy nad místními komunikacemi v obvodě Ostrava-Jih **n e m á n á m í t e k** k provedení výše uvedené stavby za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Dotčení veřejných komunikací bude před zahájením prací projednáno se zdejším odborem dopravy a komunálních služeb jako příslušným silničním správním úřadem v rámci povolení ke zvláštnímu užívání komunikací. Prováděné zábery veřejného prostranství podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství.
2. Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození a znečištění okolních místních komunikací včetně součástí a příslušenství. Zásahy do komunikace jen se souhlasem a dodržením podmínek majetkového správce.
3. Po celou dobu stavby zůstane zajištěna dopravní obsluha okolních objektů, včetně přístupu chodců.
4. Stavební materiál musí být uložen tak, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost obyvatel, rovněž výkopy musí být zabezpečeny takovým způsobem, aby nemohlo dojít ke zranění.
5. Dotčené prostranství bude po ukončení výkopových prací uvedeno do řádného stavu.
6. V případě vlivu stavební činnosti nebo staveništní dopravy na provoz na pozemních komunikacích, bude zpracován návrh dočasného dopravního značení (podléhá schválení Policie ČR – dopravního inspektorátu). O stanovení dočasného dopravního značení požádá stavebník příslušný silniční správní úřad v dostatečném předstihu před zahájením prací. V případě omezení obecného užívání uzavírkou požádá stavebník o uzavírku příslušný silniční správní úřad s minimálně 30-ti denním předstihem.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih  
odbor dopravy a komunálních služeb  
ul. Horní 3 16  
700 30 Ostrava-Hrabůvka

  
Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D.  
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb