


## VÝVODOVÁ ČÁST



ČSN EN 60445 ed.3 Základní bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci

- Označování svorek zařízení a konců vodičů (330360)

ČSN EN 60446 ed.2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci  
- Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi (330465)

**ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecné ustanovení (357107)**

**ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecné ustanovení (357107)**

ROZVÁDEČ/NÁZEV:	RG
-----------------	----

PROVEDENÍ, VZOR ::	OCELOPLECH NÁSTĚNNÝ
--------------------	---------------------

Typ:	VZOR OEZ RZB-N-55120
------	----------------------

KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU: IP 30

KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU: IP 20

ROZMĚRY : 5x24/120DIN

**DĚLENÍ:** -

NÄTÉR/BARVA: RAL 9003

**OBSLUHA:** **PRAČ.POUČENÝMI**

PRÍVOD(Y) :	PRŮCHODKA SHORA
-------------	-----------------


VÝVOD(Y) :	PRŮCHODKY VRCHEM
------------	------------------

OCHRANA PRED UR. EL. PROUDEN: CSN EN 33200-4-41,ed.3

	SAMOCIN.ODPOJENIM OD
--	----------------------

NAPAJECI NAPET.SOUSTAVA:	3NPE AC 50HZ,4,00/230V,
--------------------------	-------------------------

OVLAĐAČI NAPET.SOLUSTAVA :	1NPE AC 50Hz,230V/TN-S
----------------------------	------------------------



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Zdeněk Novák	<b>Ing. ZDENĚK NOVÁK - NOVEL</b> Obchodně technická a projekční kancelář A.Gavlasa 111/32, 700 30 Ostrava tel.: +420 603 448 517, novel@ulstalicz
VYPRACOVAL :	Ing. Zdeněk Novák	
KONTROLOVAL :	Ing. Milan Černocký	
MÍSTO STAVBY :	Dolní 51, 700 30 Ostrava - Zábřeh	
STAVEBNÍK :	Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava	
Příjemce :	SMO, měst. obv. Ostrava - Jih, Ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka	
AKCE/ NÁZEV : <b>VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE V OBJ. DOLNÍ 51, OSTRAVA - ZÁBŘEH</b>		
OBJEKT/ČÁST : <b>ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY</b>		
OBSAH :		
ROZVADĚČ RG		
DATUM : 6./2018		-
STUPEŇ PD : DPS		
ZAK. Č. : 0318		
FORMÁT : 1x44,		
MĚŘÍTKO : PŘÍLOHA č. :		
13		

# VÝMĚNA ELEKTROINSTALACE V OBJ. DOLNÍ 51, OSTRAVA - ZÁBŘEH

OBJEKT / ČÁST : **ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY**

# ROZVADĚČ RGP

**Ing. ZDENĚK NOVÁK - NOVELA**

Obchodně technická a projekční kancelář  
A.Gavlas 111/32, 700 30 Ostrava  
tel.: +420 603 448 517, [novell@itscali.cz](mailto:novell@itscali.cz)

DATUM :	6/2018
---------	--------

STUPĚŇ PD :	DPS
-------------	-----

7A1K	0310
------	------

[illegible]

FURIA I :	IXA4
-----------	------

PRILOG	MERITKO :
--------	-----------

■
