


LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
Č.M.	NÁZEV
1.01	Schodiště
1.02	Vstup
1.03	Vstup
1.04	Technická místnost



LEGENDA	
	Kabelová trasa CYKY-J 3x1.5
	Kabelová trasa CYKY-O 3x1.5
	Přívod k bytovému rozv. CYKY-J 4x10 + CY 10
	Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20
	Spínač jednopólový 230V, nástěnný IP44
	Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP20
	Pohybový spínač
	Rozvaděč

LEGENDA SVÍTIDEL	
A	Svítlidlo 2x26W, TC-DE, kruhové, kryt opál PMMA, EP , prům. 375mm, IP40
B	Svítlidlo 100W/E27/230V IP44 Bílá
	Nouzové svítlidlo vč. piktogramu svitící 1h při výpadku

POZNÁMKA:
Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN.
Vypínače a tlačítka budou umístěny ve výšce cca. 1,2 m nad podlahou.

	Kontroloval	Vypracoval		
	Jan Kupec	David Krayzel		
Místo stavby	V. Jiříkovského 171/35 700 30 Ostrava - Dubina / kraj Moravskoslezský			
Investor	Městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava / kraj Moravskoslezský			
Název stavby	Oprava elektroinstalace BD na ul. V. Jiříkovského 171/35 700 30 Ostrava - Dubina D.1.4.e SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Formát	2xA4
Část			Datum	05/2018
			Stupeň	DPS
			Zakázkové číslo	36-2018-DPS
			Měřítko	1:75
Obsah výkresu	PŮDORYS 1.NP - Osvětlení		Číslo výkresu	Pořadové číslo
			D.1.4.g.4	