



LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
Č.M.	NÁZEV
0.01	Schodiště
0.02	Chodba
0.03	Sklepní prostor
0.04	Sklepní prostor
0.05	Sklepní prostor
0.06	Sklepní boxy
0.07	Sklepní prostor
0.08	Sklepní prostor
0.09	Sklepní prostor
0.10	Sklepní prostor
0.11	Sklepní prostor

LEGENDA	
	Kabelová trasa CYKY-J 3x1.5
	Kabelová trasa CYKY-O 3x1.5
	Přívod k bytovému rozv. CYKY-J 4x10 + CY 10
	Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20
	Spínač jednopólový 230V, nástěnný IP44
	Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP20
	Pohybový spínač
	Rozvaděč

LEGENDA SVÍTIDEL	
A	Svítlidlo 2x26W, TC-DE, kruhové, kryt opál PMMA, EP , prům. 375mm, IP40
B	Svítlidlo 100W/E27/230V IP44 Bílá
	Nouzové svítlidlo vč. piktogramu svícení 1h při výpadku

POZNÁMKA:
Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN.
Vypínače a tlačítka budou umístěny ve výšce cca. 1,2 m nad podlahou.

	Kontroloval	Vypracoval			
	Jan Kupec	David Krayzel			
Místo stavby	V. Jiříkovského 171/27 700 30 Ostrava - Dubina / kraj Moravskoslezský				
Investor	Městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava / kraj Moravskoslezský				
Název stavby	<div>Oprava elektroinstalace BD na ul. V. Jiříkovského 171/27 700 30 Ostrava - Dubina</div> <div>D.1.4.e SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</div>			Formát	2xA4
Část				Datum	05/2018
				Stupeň	DPS
				Zakázkové číslo	32-2018-DPS
				Měřítko	1:75
Obsah výkresu	<div>PŮDORYS 1.PP - Osvětlení</div>			Číslo výkresu	Pořadové číslo
				D.1.4.g.3	