


| LEGENDA MÍSTNOSTÍ | |
|-------------------|--------------------|
| Č.M. | NÁZEV |
| 1.01 | Schodiště |
| 1.02 | Vstup |
| 1.03 | Vstup |
| 1.04 | Technická místnost |

Vzorový řez SDK kufrem



Při souběhu se sdělovacím a zabezpečovacím vedením je nutno dodržovat mezi kabely vzdálenost 3cm při souběhu do 5m a 10cm při souběhu nad 5m. U zabezpečovacích vedení pak 6cm při souběhu do 5m a 20 cm při souběhu nad 5m. Pro křížení kabelů platí pro nejmenší mezery stejné ustanovení.

| LEGENDA | |
|---------|---|
| | Přívod k bytovému rozv. CYKY-J 4x10 + CY 10 |
| | Rozvaděč |

POZNÁMKA:
Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN.
Vypínače a tlačítka budou umístěny ve výšce cca. 1,2 m nad podlahou.

| | | | | |
|---------------|---|---------------|-----------------|----------------|
| | Kontroloval | Vypracoval | | |
| | Jan Kupec | David Krayzel | | |
| | | | | |
| Místo stavby | V. Jiříkovského 171/37 700 30 Ostrava - Dubina / kraj Moravskoslezský | | | |
| Investor | Městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava / kraj Moravskoslezský | | | |
| Název stavby | <div>Oprava elektroinstalace BD na ul. V. Jiříkovského 171/37 700 30 Ostrava - Dubina D.1.4.e SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</div> | | Formát | 2xA4 |
| Část | | | Datum | 05/2018 |
| | | | Stupeň | DPS |
| | | | Zakázkové číslo | 37-2018-DPS |
| | | | Měřítko | 1:75 |
| Obsah výkresu | <div>PŮDORYS 1.NP - Přívody k bytovým rozvaděčům</div> | | Číslo výkresu | Pořadové číslo |
| | | | D.1.4.g.7 | |