


| LEGENDA MÍSTNOSTÍ | |
|-------------------|--------------------|
| Č.M. | NÁZEV |
| 1.01 | Schodiště |
| 1.02 | Vstup |
| 1.03 | Vstup |
| 1.04 | Technická místnost |



| LEGENDA | |
|---------|---|
| | Kabelová trasa CYKY-J 3x1.5 |
| | Kabelová trasa CYKY-O 3x1.5 |
| | Přívod k bytovému rozv. CYKY-J 4x10 + CY 10 |
| | Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20 |
| | Spínač jednopólový 230V, nástěnný IP44 |
| | Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP20 |
| | Pohybový spínač |
| | Rozvaděč |

| LEGENDA SVÍTIDEL | |
|------------------|--|
| A | Svitidlo 2x26W, TC-DE, kruhové, kryt opál PMMA, EP , prům. 375mm, IP40 |
| B | Svitidlo 100W/E27/230V IP44 Bílá |
| | Nouzové svítidlo vč. piktogramu svitící 1h při výpadku |

POZNÁMKA:
Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN.
Vypínače a tlačítka budou umístěny ve výšce cca. 1,2 m nad podlahou.

| | | | | |
|---------------|---|---------------|-----------------|----------------|
| | Kontroloval | Vypracoval | | |
| | Jan Kupec | David Krayzel | | |
| | | | | |
| Místo stavby | V. Jiříkovského 171/37 700 30 Ostrava - Dubina / kraj Moravskoslezský | | | |
| Investor | Městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava / kraj Moravskoslezský | | | |
| Název stavby | <div>Oprava elektroinstalace BD na ul. V. Jiříkovského 171/37 700 30 Ostrava - Dubina D.1.4.e SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</div> | | Formát | 2xA4 |
| Část | | | Datum | 05/2018 |
| | | | Stupeň | DPS |
| | | | Zakázkové číslo | 37-2018-DPS |
| | | | Měřítko | 1:75 |
| Obsah výkresu | <div>PŮDORYS 1.NP - Osvětlení</div> | | Číslo výkresu | Pořadové číslo |
| | | | D.1.4.g.4 | |