


LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
Č.M.	NÁZEV
1.01	Schodiště
1.02	Vstup
1.03	Vstup
1.04	Technická místnost



LEGENDA	
	Přívod k bytovému rozv. CYKY-J 4x10 + CY 10
	Rozvaděč

**POZNÁMKA:**  
Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN.  
Vypínače a tlačítka budou umístěny ve výšce cca. 1,2 m nad podlahou.

	Kontroloval	Vypracoval		
	Jan Kupec	David Krayzel		
Místo stavby	V. Jiříkovského 171/27 700 30 Ostrava - Dubina / kraj Moravskoslezský			
Investor	Městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava / kraj Moravskoslezský			
Název stavby	<div>Oprava elektroinstalace BD na ul. V. Jiříkovského 171/27 700 30 Ostrava - Dubina D.1.4.e SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</div>		Formát	2xA4
Část			Datum	05/2018
			Stupeň	DPS
			Zakázkové číslo	32-2018-DPS
			Měřítko	1:75
Obsah výkresu	PŮDORYS 1.NP - Přívody k bytovým rozvaděčům		Číslo výkresu	Pořadové číslo
			D.1.4.g.7	