

L1, L2, L3 3NPE~50Hz, 400V, TN-C-S

PA

PEN

N

PE

FA1-25/3
In=25A

FA2-25/3
In=25A

FA3-25/3
In=25A

kWh

CYKY-J 4x10

CY 10 zžl

Rozvaděč RB-X

CYKY-J 4x10

+CYA 10 zžl

	Kontroloval	Vypracoval		
	Jan Kupec	David Krayzel		
Místo stavby	V. Jiříkovského 171/33 700 30 Ostrava - Dubina / kraj Moravskoslezský			
Investor	Městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava / kraj Moravskoslezský			
Název stavby	Oprava elektroinstalace BD na ul. V. Jiříkovského 171/33 700 30 Ostrava - Dubina D.1.4.e SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Formát	2xA4
Část			Datum	05/2018
			Stupeň	DPS
			Zakázkové číslo	35-2018-DPS
			Měřítko	
Obsah výkresu	Schéma rozvaděče RE-6		Číslo výkresu D.1.4.g.12	Pořadové číslo