



LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
Č.M.	NÁZEV
0.01	Schodiště
0.02	Chodba
0.03	Sklepní prostor
0.04	Sklepní prostor
0.05	Sklepní prostor
0.06	Sklepní boxy
0.07	Sklepní prostor
0.08	Sklepní prostor
0.09	Sklepní prostor
0.10	Sklepní prostor
0.11	Sklepní prostor

LEGENDA	
	Kabelová trasa CYKY-J 3x1.5
	Kabelová trasa CYKY-O 3x1.5
	Přívod k bytovému rozv. CYKY-J 4x10 + CY 10
	Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20
	Spínač jednopólový 230V, nástěnný IP44
	Spínač tlačítkový 230V, zapuštěný IP20
	Pohybový spínač
	Rozvaděč

LEGENDA SVÍTIDEL	
A	Svítlidlo 2x26W, TC-DE, kruhové, kryt opál PMMA, EP , prům. 375mm, IP40
B	Svítlidlo 100W/E27/230V IP44 Bílá
	Nouzové svítlidlo vč. piktogramu svítící 1h při výpadku

	Kontroloval	Vypracoval		
	Jan Kupec	David Krayzel		
Místo stavby	V. Jiříkovského 171/37 700 30 Ostrava - Dubina / kraj Moravskoslezský			
Investor	Městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava / kraj Moravskoslezský			
Název stavby	<div>Oprava elektroinstalace BD na ul. V. Jiříkovského 171/37 700 30 Ostrava - Dubina D.1.4.e SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</div>			
Část				
Obsah výkresu				
	Formát	2xA4		
	Datum	05/2018		
	Stupeň	DPS		
	Zakázkové číslo	37-2018-DPS		
	Měřítko	1:75		
	Číslo výkresu	Pořadové číslo		
	D.1.4.g.3			

**POZNÁMKA:**  
Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN.  
Vypínače a tlačítka budou umístěny ve výšce cca. 1,2 m nad podlahou.