

Hlavní domovní vedení až po stoupací vedení provést kabely CYKY–J 4x
(možno provést vodiči CYA stejného průřezu)

Stoupací vedení provést vodiči CYA 3x černý, 1x zelená/žlutá stejného průřezu jako HDV
Stoupací vedení musí být z jedné délky, nepřerušované ve stoupací svorkovnici

Zpracovatel:
Designer:

ELIN Servis s.r.o., Hornická 3212/64, 702 00 Ostrava

Objednatel/Client: ELIN servis s.r.o.
Hornická 3212/64, 702 00 Ostrava

Název/Title: OPRAVA ELEKTROINSTALACE SPOLEČNÝCH A SKLEPNÍCH PROSTOR DOMU NA UL. V. KOŠAŘE 5/124, OSTRAVA–DUBINA
KABELOVÁ TRASA HDV1 – HDV3

Revize	Datum/Date	Popis změny/Change description	Ing. Kamil Burček, Manager projektu	Miroslav Mézeš, Vypracoval/Issued by	Ing. Pavel Stachiv, Kontroloval/Checked by

Investor/Client	Úřad městského obvodu Ostrava–Jih	Formát/Format	A3 (2 x A4)
Místo stavby/Plant place	V. Košaře 5/124, Ostrava–Dubina	Datum/Date	06/2018
Část PD/Design part		Stupeň PD/Step	DPS
Díl PD/Division		Číslo zákazky/Ref. No.	EIS–02/06/2018

List/Sheet	Archivní číslo/Drawing No.	
1/1	EIS–06/2018 –11	
Měřítko/Scale	Č.kopie/Copy No.	Č.výkr./Order No.
––		