



POZNÁMKA

V PROSTORU MYTÍ NÁDOBÍ BUDE REALIZOVÁNA ZVÝŠENÁ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM - DOPLNŮJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V PODLAŽE BUDE INSTALOVÁN ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30X4 (PŘÍP. DRÁT FeZn o 10mm) A PŘES NEREZOVÉ SVORKY S NÍM BUDOU DRÁTEM CY 6 ZŽ PŘIPOJENY KOVOVÉ KOSTRY SPOTŘEBIČŮ A REGÁLŮ, VČETNĚ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ.

DOPLNŮJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V PROSTORU MYTÍ NÁDOBÍ BUDE VODIVĚ SPOJENO SE STÁVAJÍCÍM SYSTÉM DOPLNŮJÍCÍHO POSPOJOVÁNÍ VE VARNĚ KUCHYŇĚ.

NOVÝ ROZVADĚČ RM-M BUDE PŘIPOJEN NA HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ (HOP) V OBJEKTU.

LEGENDA

- PÁSEK FeZn 30x4 mm (o 10mm)
- DRÁT Cu 25zž (Cu 6zž)
- NEREZOVÁ SVORKA
- KRABICE PRO PŘIPOJENÍ DOPL. POSPOJOVÁNÍ

D1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

|   |  |                                  |             |
|---|--|----------------------------------|-------------|
| ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Lubomír CHLEBEK                                  |  | PROJEKCE LUBOMÍR CHLEBEK         |             |
| VYPRACOVAL: Ing. Jiří Trunda  |  | PAPIRENSKÁ 780                   |             |
| INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Prokešovo náměstí 1803/6, 729 30, Ostrava |  | 739 21 PASKOV                    |             |
| NÁZEV AKCE: Oprava části kuchyně a dodávku průmyslové myčky v kuchyni         |  | ČÁST: TECHNOLOGIE FORMÁT: A3     |             |
| ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitišova 16   |  | DATUM: duben 2018                | STUPEŇ: DSP |
| OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS KUCHYŇĚ - GASTRO DOPLNŮJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ                |  | MÍSTO STAVBY: Ostrava – Hrabůvka |             |
| STAVEBNÍ OBJEKT:  |  | ČÍSLO VÝKRESU: EL-10             |             |
| MĚŘÍTKO: 1:30   |  |                                  |             |