



LEGENDA ZNAČEK EL	
	vypínač 230V
	vypínač 400V
	zásuvka / dvojzás. 230V
	volný kabel ze zdi (230V n. 400V - dle zařízení!)
	volný kabel ze země (230V n. 400V - dle zařízení!)
	volný kabel ze země (230V n. 400V - dle zařízení!)
	žlutozelený drát CY6 pro ochranné pospojování, vývod u podlahy, délka drátu 2000mm, ochranným pospojováním musí být před zabetonováním spojeny také nerezové vpusti i
	zásuvka 230V pod stolem

LEGENDA PŘÍPOJŮ EL	
<b>a)</b> ZÁSOBNÍKÝ NA TALÍŘE MOBILNÍ 0,7W/230V : Zásuvka 230 V ve výšce 1400mm (horní hrana) nad podlahou.	
<b>b)</b> MYČKA BÍLÉHO NÁDOBÍ - TUNEL MYTÍ, PŘEDMYTÍ, SUŠICÍ 38kW/400V : 3f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel 5x 16 CGSG v trubce, jištění 63A, vývod ze zdi 50mm (5 cm!) nad podlahou za myčkou, volný kabel 3,0m.	
<b>c)</b> ÚPRAVNA VODY : Zásuvka 230 V do 1,5 kW ve výšce 600mm nad podlahou.	
<b>d)</b> REZERVA PRO DROBNÝ (STOLNÍ) SPOTŘEBIČ : Zásuvka 230 V do 1,5 kW ve výšce 1.200mm nad podlahou.	
<b>e)</b> MYČKA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ - PŘÍPRAVA DO BUDOUCNA 15,5kW/400V : 3f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel 5x 10 CGSG v trubce, vývod ze zdi 50mm (5 cm!) nad podlahou za myčkou ukončený krabicí pro budoucí připojení myčky	

## D1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

ZODP. PROJEKTANT: Ing.arch. Lubomír CHLEBEK		PROJEKCE LUBOMÍR CHLEBEK	
VYPRACOVAL: Ing. Jiří Trunda		PAPÍRENSKÁ 780	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava		739 21 PASKOV	
NÁZEV AKCE: Oprava částí kuchyně a dodávku průmyslové myčky v kuchyni		ČÁST: TECHNOLOGIE FORMÁT: A3	
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mítušova 16		DATUM: duben 2018 STUPEŇ: DSP	
		MÍSTO STAVBY: Ostrava – Hrabůvka	
OBSAH VÝKRESU:		STAVEBNÍ OBJEKT:	
PŮDORYS KUCHYNĚ - GASTRO			
DISPOZICE + PŘÍPOJE ELEKTRO		MĚŘÍTKO: 1:50	
		ČÍSLO VÝKRESU: EL-06	