



POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ 3NPE 50Hz, 400V, TN-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000 : ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ZVÝŠENÁ - DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM, DOPLNKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNÍCEM  
PROSTŘEDÍ - NORMÁLNÍ  
INSTALACE JE PROVEDENA KABELY CTKY V DRÁŽCE POD OMÍTKOU A OCHRANNÝCH TRUBKÁCH V PODLAŽE (PRO ZÁSUVKOVÝ OKRUH IV) A VE STĚNĚ  
(PŘÍVODY CGSG). V PROSTORU MYTÍ BUDE PROVEDENO DOPLNJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V PODLAŽE BUDE ULOŽEN ZEMNÍČÍ PÁSEK řezn. 30x4, KE KTERÉMU BUDOU  
PŘES ZKUSĚBNÍ SVORKY PŘIPOJENY VODIČEM C160z (PŘES NEBEZ SVORKY) VEŠKERÉ KOVOVÉ KONSTRUKCE TECHNOLOGIE, VČETNĚ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ.  
OVLÁDAČE INSTALOVÁNY 1,2m OD PODLAHY,  
RM-M NOVÝ ROZVÁDEČ PRO MYTÍ NÁDOBÍ,  
MXI SVORKOVNICOVÁ KRABICE (5x10), 50mm od podlahy  
m1 rozváděč myčky, přívod šňůrou CGSG 5C x16 vývod ve zdi 50mm od podlahy, 3m volný vývod

LEGENDA SITUOVÁNÍ ZÁSUVEK A OVLADAČŮ

PODROBNĚ POPSÁNO NA V.Č. EL - 06, KTERÝ JE NUTNÉ PO KONZULTACI  
A ODSOUHLASENÍ S DODAVATELEM TECHNOLOGIE RESPEKTOVAT V  
PLNÉM ROZSAHU (PROVÉST ZÁPIS VE STAVEBNÍM DENÍKU)

LEGENDA SVÍTIDEL A OVLADAČŮ VIZ V.Č. EL-03

D1.4. SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

ZODP. PROJEKTANT: Ing. arch. Lubomír CHLEBEK		PROJEKCE LUBOMÍR CHLEBEK	
VYPRACOVAL: Ing. Jiří Trunda		PAPIRENSKÁ 780	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30, Ostrava		739 21 PASKOV	
NÁZEV AKCE: Oprava části kuchyně a dodávku průmyslové myčky v kuchyni		ČÁST: TECHNOLOGIE FORMÁT: A3	
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mílušova 16		DATUM: duben 2018	STUPEŇ: DSP
		MÍSTO STAVBY: Ostrava – Hrabůvka	
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS KUCHYNĚ - GASTRO MOTORICKÁ INSTALACE		STAVEBNÍ OBJEKT:	
		MĚŘÍTKO: 1:30	ČÍSLO VÝKRESU: EL-05