



Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/070023/17/INV/Pus VZ 54.17

Sp. zn. S-JIH/064673/17/OVZ

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Tereza Pustelníková, DiS.

Telefon: +420 599 430 394

Fax: +420 599 430 484

E-mail: tereza.pustelnikova@ovajih.cz

Datum: 31. srpna 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: Umytí fasád bytových domů tlakovou vodou, odstranění řas, mechů a lišejníků biologickým roztokem, následné umytí tlakovou vodou a aplikaci hydrofobního penetračního nátěru proti tvorbě řas a mechů bytového domu ul. Volgogradská 72,74,82,84,86,88,90,92,94, Ostrava-Zábřeh

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná dle 27 v návaznosti na ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na e-mailovou žádost ze dne 31. 8. 2017 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 1	Ve výzvě se uvádí text "Součástí nabídkové ceny bude také zakrytí oken". Z jakého důvodu toto požadujete. Nikdo nedokáže tak dobře zakrýt okno, aby se pod folii nedostala žádná voda. I když fasády myjeme nízkým tlakem vody, přece jen jde o koncentrovaný proud, který všechno krytí strhne. Navíc pokud se dostane voda pod folii a ta bude po skleněné výplni plápolat, celé okno bude znečištěno mnohem více, než když ho budeme moci opláchnout vodou (krytá nebude). Tento bod nemá technický ani ekonomický smysl.
Odpověď č. 1	Součástí nabídky účastníků nebude nacenění zakrývání oken. Účastník zvolí postup tak, aby okna nebyla poškozena.

Dotaz č. 2	V názvu zadání máte text "aplikaci hydrof.penetrač.nátěru proti tvorbě řas a mechů". Hydrofobizační impregnace (předpokládám, že se nejedná o penetraci pro sjednocení savosti podkladu a zvýšení přilnavosti) je prostředek, kterým zvyšujeme vodě odpudivé vlastnosti povrchu. Ten ale nijak nedokáže zabránit růstu řas, plísním a mechům. Na vyčištěnou fasádu aplikujeme fungicidní prostředek (technický list Impaguard D401 bude součástí nabídky), který chrání fasádní líc před opětovným napadením a následně aplikujeme hydrofobní impregnaci, která zvýší vodě odpudivé vlastnosti fasádního líce a zároveň zakotví prostředek D401 před rychlou degradací vlhkostí a deštěm. Jak je teda věta myšlena.
-------------------	---

Odpověď č. 2	Zadavatel potvrzuje, že se jedná o hydrofobní impregnační nátěr proti tvorbě řas a mečů.
Dotaz č. 3	Co se týče Závazného návrhu smlouvy o dílo, jsou tam určité odstavce, které jsou na diskuzi. Po jejím podpisu, dá se v konečné verzi něco měnit?
Odpověď č. 3	Smlouvu lze měnit po dohodě obou smluvních stran a při dodržení zákona o veřejných zakázkách.

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Lubomír Burdík
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.