



Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Vaše značka:

ze dne:

Č. j.: JIH/072577/17/INV/Nog VZ 155.16

Sp. zn. [S-JIH/048705/17/OVZ](#)

všem dodavatelům

zveřejněním na profilu zadavatele

- zde -

Vyřizuje: Ing. Alena Nogová

Telefon: +420 599 430 320

Fax: +420 599 430 484

E-mail: alena.nogova@ovajih.cz

Datum: 11. září 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka: **Rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Zábřeh**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na e-mailovou žádost ze dne 8. 9. 2017 poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 11	V projektové dokumentaci je ve v.č. D.1.1b) – výpis oken ve specifikaci „ZASKLENÍ“ uvedeno: „BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, NEPRŮHLEDNÉ SKLO, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI VLOUPÁNÍ“. Účastník s ohledem na výše uvedené požaduje bližší specifikaci a vysvětlení specifikace zasklení tj. typu bezpečnostního skla (tepelně tvrzené či lepené) vč. odolnosti proti rozbití, neprůhlednost skla atd., aby bylo možno jednoznačně stanovit zasklení.
--------------------	--



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Odpověď č. 11	Upřesnění specifikace jedná se o sklo P5A třída bezpečnosti, ornamentální sklo.
----------------------	---

Toto poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace, vč. příloh, je pro zpracování nabídky závazné.

S pozdravem

Ing. Lubomír Burdík
vedoucí odboru investičního

Dokument je opatřen elektronickým podpisem.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí