



**POZNÁMKA**

EL.INSTALACE JE NAVRŽENA VODIČI CYKY  
V PLASTOVÝCH TRUBKÁCH PVC 1520 NA TRAMKÁCH I

A ✕ SVITIDLO ŽÁROVKOVÉ 60W IP43  
B ✕ SVITIDLO ŽÁROVKOVÉ – 60W IP54  
C ✕ SVITIDLO ŽÁROVKOVÉ S ČIDLEM IP44

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
JIŘÍ GŘENDYŠA		JIŘÍ GŘENDYŠA	
OKRES: OSTRAVA			
INVESTOR: ÚMOB OSTRAVA – JIH, HORNÍ 3			
STAVBA			
HRABŮVKA, SLEZSKÁ 11 – OPRAVA ELEKTRO			
SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÉHO DOMU			
ELEKTROINSTALACE – PŮDA			

JIŘÍ GŘENDYŠA	
ELEKTROPROJEKCE	
STAVEBNÍ SKA 56,270 30 OSTRAVA-ŽUBERK	
TEL/FAX: 60246234 IČO: 2394462	
FORMÁT	244
DATUM	BŘEZEN 2017
STUPĚN	
MĚŘÍTKO	
ZAK.ČÍSLO	
ARCH. ČÍSLO	Č. VÝKRESU