



Váš dopis zn.: elektronické podání  
Ze dne: 23.02.2022  
Naše zna ka: RSMSS/20220223-013/SR  
Jedn. ís. p edchozího vyjád ení: RSMSS/20200831-010/ES  
Vy izuje: Ing. Radim Masný  
Telefon: 606782032  
E-mail: radim.masny@veolia.com  
Datum: 21.03.2022

**AFRY CZ s.r.o.**

Magistr 1275/13  
14000 Praha

**Stanovisko**  
provozovaných společností  
**Veolia Energie R, a.s.**  
pro ú ely stavebního ízení

Název akce:	Regenerace sídlišt Hrab vka, 2. etapa - prostor p ed Poliklinikou, Ostrava-Hrab vka	
Stru ný popis akce:	regenerace sídlišt Hrab vka - prostor p ed poliklinikou	
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Ostrava-m sto
	Obec:	Ostrava
	Název k.ú.:	Hrab vka
Kontaktní osoba:	Veronika Franková	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	735750818, veronika.frankova@afry.com	
Platnost vyjád ení:	1 rok ode dne vyhotovení 21.03.2022	

Ve Vámi vyzna eném zájmovém území

**dojde k dot ení**

za ízení ve správ Veolia Energie R, a.s., Region Severní Morava a Slezsko - oblast Sever, závod DS

Jedná se o:

**Podzemní vedení tepelných sítí**

**Souhlasíme s realizací stavby dle p edložené dokumentace.**

**Dle vámi p edložené situace s vyzna eným zájmovým územím dojde k dot ení primárních a sekundárních tepelných sítí, která se nacházejí ve správ Veolia Energie R, a.s. Pr b h našich sítí v p edložené PD je zakreslen správn .**

**Souhlasíme s realizací stavby dle p edložené projektové dokumentace p i dodržení následujících podmínek:**

- 1) Bezpodmíne n požadujeme vyty ení našich tepelných sítí v terénu, v etn provedení zápisu do stavebního deníku. S vyty ením prokazateln seznámit pracovníky, kte í budou práce v blízkosti teplárenského za ízení provád t.**
- 2) V pr b hu všech stavebních prací stavebník zajistí ochranu teplárenského za ízení, zejména ŽB kanálu, tak aby p i pojezdu t žké techniky (nad 3,5tuny) nedošlo k poškození nebo statickému narušení stavebních ástí teplárenského za ízení. V p ípad pojezdu t žké techniky**

1/3

**Veolia Energie ČR, a.s.**

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.  
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410  
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860

[www.vecr.cz](http://www.vecr.cz), [www.veolia.cz](http://www.veolia.cz)

*Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001, managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.*



**v ochranném pásmu tepelného rozvodného zaízení budou v tomto ochranném pásmu instalovány roznášecí betonové desky zajišťující dostatečnou ochranu tepelného rozvodného zaízení před vlivem zatížení těžké techniky. Toto požadujeme konzultovat se zástupcem provozu p. Tomáš Dana, e-mail tomas.dana@veolia.com, mobil 606 782 033**

**3) Za ízení staveníšť bude umístěno mimo zákonné ochranné pásmo tepelného zaízení (t.j. zajistit odstup min. 2,5 m od jeho vnější hrany).**

**4) V rámci vegetačních úprav nebudou v ochranném pásmu tepelné sítě vysazovány žádné stromy a dřeviny.**

**5) Dodržení obecných podmínek.**

Stavebník zajistí ochranu teplotního zaízení v rozsahu daném zákonem c. 458/2000 Sb. § 87 v platném znění, SN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního zaízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zaízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotního zaízení během stavby a po jejím dokončení je povinen

1. Písemně učit vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 5 pracovních dnů před zahájením stavby.
2. Zajistit vytýčení rozvodného tepelného zaízení a prokazatelně seznámit s provedeným vytýčením pracovníky, kteří budou práce vykonávat.
3. Při zjištění rozvodného tepelného zaízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé straně zaízení se zvýšenou opatrností a práce provádět ručně.
4. V případě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného zaízení okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v případě, že zaízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie.
5. V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření anebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.
6. Změny v uložení, případně přeložky nebo provedení doplňujících opatření (chráněcí, roznášecí zátlakové desky, atd.) na rozvodném tepelném zaízení, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.
7. Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném zaízení nebo třetím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
8. Místa, kde dojde k souběhu nebo k ížení s ostatními inženýrskými sítěmi s rozvodným tepelným zaízením, požadujeme před zakrytím převzetí uvedených úseků technikem, určeným vydavatelem vyjádření. Toto převzetí se uskuteční na základě podané žádosti vydavateli vyjádření a to písemně, telefonicky nebo emailem nejméně 1 pracovní den předem.

U podmínky dodržení SN 736005 upozorujeme na skutečnost, že tepelné vedení v podkladech Veolie není zamýšleno, ale pouze zakresleno. Přesnou polohu lze určit pouze sondážními výkopy s jejich následným zaměřením.

Vytýčení rozvod tepelné energie bude provedeno na základě zaslání písemného, telefonického, nebo emailového požadavku, podaného nejméně 5 pracovních dnů předem. V žádosti o vytýčení uvádíte naši značku písemného vyjádření.

Sítě v terénu vám vytýčí odpovědný pracovník

Ostravsko II.-(Poruba, Jih, Ostravsko) - Bc. Rostislav Glac , tel.602535635, [rostislav.glac@veolia.com](mailto:rostislav.glac@veolia.com)



Nedodržení podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavebníinnost, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítí rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona číslo 458/2000 jakoinnost bez našeho předchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném zaízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.  
Platnost vyjádření je 1 rok.

**Ing.Libor Valový**

Náměstek Závodu distribuce a služeb  
Region Severní Morava a Slezsko - oblast Sever