



Váš dopis zn.: elektronické podání  
Ze dne: 31.01.2021  
Naše zna ka: RSMSS/20210131-001/UZ  
Jedn. ís. p edchozího vyjád ení: RSMSS/20200831-010/ES  
Vy izuje: Ing. Radim Masný  
Telefon: 606782032  
E-mail: radim.masny@veolia.com  
Datum: 19.02.2021

**AFRY CZ s.r.o.**

Magistr 1275/13  
14000 Praha

**Stanovisko**  
provozovaných společností  
**Veolia Energie R, a.s.**  
pro ú ely územního ízení

Název akce:	Regenerace sídlišt Hrab vka, 2.etapa - Prostor p ed poliklinikou, Ostrava - Hrab vka	
Stru ný popis akce:	vytvo ení maximálního po tu stání pro osobní vozidla v ešené lokalit , zkvalitn ní ve ejného prostranství, bezbariérové trasy pro	
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Ostrava-m sto
	Obec:	Ostrava
	Název k.ú.:	Hrab vka
Kontaktní osoba:	Kate ina Štefková	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	603761464, katerina.stefkova@afry.com	
Platnost vyjád ení:	1 rok ode dne vyhotovení 19.02.2021	

Ve Vámi vyzna eném zájmovém území

**dojde k dot ení**

za ízení ve správ Veolia Energie R, a.s., Region Severní Morava a Slezsko - oblast Sever,  
Jedná se o:

**Nadzemní a podzemní vedení tepelných sítí**

**Souhlasíme s realizací stavby dle p edložené dokumentace.**

**Dle vámi p edložené situace s vyzna eným zájmovým územím dojde k dot ení primární tepelné sít (2xDN450) a sekundární tepelné sít (2xDN150) uložené v ŽB kanále, které se nacházejí ve správ Veolia Energie R, a.s. Pr b h našich sítí v p edložené PD je zakreslen správn .**

**Souhlasíme s realizací stavby dle p edložené projektové dokumentace p i dodržení následujících podmínek:**

**1) Bezpodmíne n požadujeme vyty ení našich tepelných sítí v terénu, v etn provedení zápisu do stavebního deníku. S vyty ením prokazateln seznámit pracovníky, kte í budou práce v blízkosti teplotenského za ízení provád t.**

1/3

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.  
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410  
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vecr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001, managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.



**2) V místech křížení budoucí cyklostezky s naší tepelnou sítí, požadujeme tyto křížení provést z rozebíratelné dlažby.**

**3) V průběhu všech stavebních prací stavebník zajistí ochranu teplotního izolace, zejména ŽB kanálu, tak aby při pojezdu těžké techniky (nad 3,5tuny) nedošlo k poškození nebo statickému narušení stavebních částí teplotního izolace. V případě pojezdu těžké techniky v ochranném pásmu tepelného rozvodného izolace budou v tomto ochranném pásmu instalovány roznášecí betonové desky zajišťující dostatečnou ochranu tepelného rozvodného izolace před vlivem zatížení těžké techniky. Toto požadujeme konzultovat se zástupcem provozu p. Tomáš Dána, e-mail tomas.dana@veolia.com, mobil 606 782 033.**

**4) V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s teplotním izolací požadujeme v průběhu zemních prací a před záhozem kontrolu zástupcem provozu (p. Kamil Pavlonka, e-mail rostislav.baletka@veolia.com, mobil 725 039 519) se zápisem do stavebního deníku, zda nebylo naše izolace poškozeno.**

**5) Izolace staveníšť bude umístěna mimo zákonné ochranné pásmo tepelného izolace (t.j. zajistit odstup min. 2,5 m od jeho vnější hrany).**

**6) V rámci vegetačních úprav nebudou v ochranném pásmu tepelné sítě vysazovány žádné stromy a dřeviny.**

**7) Dodržení obecných podmínek.**

Stavebník zajistí ochranu teplotního izolace v rozsahu daném zákonem c. 458/2000 Sb. § 87 v platném znění, SN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavebních činností nedošlo k poškození teplotního izolace. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na izolaci teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotního izolace během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

1. Písemně učit domít vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 5 pracovních dnů před zahájením stavby.
2. Zajistit vytýčení rozvodného tepelného izolace a prokazatelně seznámit s provedeným vytýčením pracovníky, kteří budou práce vykonávat.
3. Při zjištění rozvodného tepelného izolace pracovat ve vzdálenosti 1m po každé straně izolace se zvýšenou opatrností a práce provádět ručně.
4. V případě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného izolace okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v případě, že izolace je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie.
5. V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření anebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.
6. Změny v uložení, případně přeložky nebo provedení doplňujících opatření (chránky, roznášecí zářezové desky, atd.) na rozvodném tepelném izolaci, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.
7. Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném izolaci nebo třetím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
8. Místa, kde dojde k souběhu nebo křížení s ostatními inženýrskými sítěmi s rozvodným tepelným izolací, požadujeme před zakrytím převzetí uvedených úseků technikem, určeným vydavatelem vyjádření. Toto převzetí se uskuteční na základě podané žádosti vydavateli vyjádření a to písemně, telefonicky nebo emailem nejméně 1 pracovní den předem.



Vytý ení rozvodu tepelné energie bude provedeno na základ zaslání písemného, telefonického, nebo emailového požadavku, podaného nejmén 5 pracovních dn p edem. V žádosti o vytý ení uvád jte naši zna ku p edm tného vyjád ení.

Sít v terénu vám vytý í odpov dný pracovník

Ostravsko II.-(Poruba, Jih, Ostravsko) - Bc. Rostislav Glac , tel.602535635, [rostislav.glac@veolia.com](mailto:rostislav.glac@veolia.com)

Nedodržením podmínek obsažených v tomto vyjád ení bude stavební innost, úpravy terénu provád né v ochranném pásmu sítí rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona íslo 458/2000 jako innost bez našeho p edchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném za ízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený ú el, nesmí být poskytnuty t etí osob ani dále jakýmkoliv zp sobem ší eny nebo využívány.

Platnost vyjád ení je 1 rok.

**Ing.Libor Valový**

Nám stek Závodu distribuce a služeb  
Region Severní Morava a Slezsko - oblast Sever