



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 2. 3. 2023

Naše zn.: 8.3/8025/4239/23/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

KAPEGO Projekt s.r.o.

28. října 1142/168

709 00 OSTRAVA

Datum: 28. 3. 2023

Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení

Stavba : Zateplení obvodového pláště budovy, půdy a stropů sklepních prostor, změna vytápění bytů na plynové etážové topení – BD Abramovova 1588/10, Ostrava-Jih

Katastr : Zábřeh nad Odrou

Parcela : st. 1948

Ulice : Abramovova

Stavebník : Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Jedná se o zateplení objektu, opravu bytů č.1, 2, 3, výměnu vnitřních rozvodů a odstranění bočního vstupu včetně betonové zídky.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 80 - DN 150 a kanalizací DN 300, DN 400 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace. Upozorňujeme na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví majitele připojené nemovitosti. Dále upozorňujeme na plánovanou opravu vodovodů v zájmové lokalitě.

S dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytyčení našich zařízení v dotčeném území. Vytyčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet budou volně přístupné po celou dobu stavby. Oplocení zařízení staveníště bude provedeno jako lehké rozebíratelné.
4. Případný zásah do vodoměrné sestavy provádí na základě objednávky a za úplaty výhradně pracovníci střediska zákaznických prací naší společnosti, ☎ - 597 475 503, 514, 506.
5. Zahájení stavby nám bude oznámeno 14 dnů předem.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28/3114



729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

Přílohy: situace, dokumentace