

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 59925/2023/OV/EPID
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 62905/2023/OV/EPID
VYŘIZUJE: Bc. Radová
TEL.: 595 138 121
FAX: 595 138 109
E-MAIL: sarka.radova@khsova.cz

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

DATUM: 2.11.2023

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Statutárního města Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, zastoupeného, na základě plné moci, společností MPA ProjektStav s.r.o., IČ 28634403, ze dne 17.10.2023, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Zubní ordinace v objektu Čujkovova 3165/40a, Ostrava- Zábřeh“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Zubní ordinace v objektu Čujkovova 3165/40a, Ostrava- Zábřeh“

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na základě žádosti Statutárního města Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, zastoupeného, na základě plné moci, společností MPA ProjektStav s.r.o., IČ 28634403, ze dne 17.10.2023, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Zubní ordinace v objektu Čujkovova 3165/40a, Ostrava- Zábřeh“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a nové dispoziční řešení části 1.NP stávajícího objektu na ul. Čujkovova 40a, Ostrava-Zábřeh. Dotčené prostory jsou v současnosti využívány jako čajovna. Nově budou tyto prostory využity jako zubní ordinace. Jedná se o dispoziční úpravu výhradně vnitřních prostor. Bude zde realizována recepce + čekárna pro cca 6 osob (větrání otevíratelnými okny), dále dvě zubní ordinace (každá z nich vybavena umývadlem), na ordinace navazuje místnost sterilizace a dekontaminace se dvěma dřezy. K dispozici bude šatna personálu (max. 5 osob), umývárna, WC pro zaměstnance, denní místnost, technická místnost, úklidová místnost, sklad kontaminovaného odpadu, RTG a WC (M, Ž) pro pacienty.

Denní osvětlení bude zajištěno okny, umělé bude zajištěno soustavou LED svítidel. Podle předloženého výpočtu denního osvětlení v místnostech s předpokládaným trvalým výkonem práce bude jeho úroveň vyhovující. Doložený světelně technický projekt s výpočty umělého osvětlení na místech výkonu práce garantuje dodržení požadavků na osvětlení ve smyslu § 45 NV č. 361/2007 Sb. Interval čištění svítidel bude 1 x za 6 měsíců, výměna světelných zdrojů bude prováděna ročně, údržba povrchů odrazných ploch minimálně 1 x za 12 měsíců. Větrání pobytových místností bude přirozené – otevíratelnými okny, bezokenní prostory budou větrány nuceně. Vytápění bude stávající. Veškeré podlahy budou snadno omyvatelné, bezesparé.

Předložená projektová dokumentace odpovídá, požadavkům zákona, č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

Mgr. Vera Vrábliková
vedoucí oddělení protiepidemického
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

1x adresát, 2 strany + PD (DS)
1x KHS, EPID – 2 strany (el.)