



Datum podání žádosti: 18.10.2023
Naše značka: 3.3/8025/45433/23/Dan
Vyřizuje: Jiří Daniec
Tel.: 597 475 157
E-mail: daniec.jiri@ovak.cz
Datum vystavení: 14.11.2023

MPA ProjektStav s.r.o.
Jan Orolín
Habrová 6/1132
710 00 Ostrava

Vyjádření pro územní souhlas a ohlášení stavby

Název stavby (akce)

Rekonstrukce objektu - Zubní ordinace v objektu Čujkovova 40a

Zájmové území

Ulice: Čujkovova
Katastr: Zábřeh nad Odrou
Parcela: st. 6495

Stavebník

Jméno: Statutární město Ostrava
Adresa: Prokešovo nám. 8/1803
702 00 Ostrava

Předložená dokumentace řeší stavební úpravy a nové dispoziční řešení v části 1. NP stávajícího objektu. Dotčené prostory jsou v současnosti využívány pro provoz čajovny a jejich nové využití bude pro zubní ordinace.

Informativní umístění zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace.

S předloženou dokumentací pro územní souhlas, ohlášení stavby souhlasíme za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení staveníště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.
2. Stavebními pracemi nebude ohrožena funkce zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a nebude zhoršen přístup k objektům na síti (armaturám, fakturačnímu vodoměru, kanalizačním šachtám apod.). Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
3. Odběr pitné vody bude realizován ze stávající vodovodní přípojky z PE DN 50 napojením za fakturačním vodoměrem. Stavbou nebude omezen nebo zhoršen přístup k vodovodní přípojce a fakturačnímu vodoměru.
4. Předpokládaná potřeba odebírané pitné vody bude cca $Q_{\max} = 54,0 \text{ l} \cdot \text{h}^{-1}$.
5. Množství a kvalita vypouštěných odpadních vod se podstatně nezmění.
6. Kvalita vypouštěných odpadních vod bude odpovídat limitům Kanalizačního řádu tabulka č.3, hodnoty ad. II – vyústění na ČOV (viz příloha) - **Hg – 0,04 mg.l⁻¹**.
7. Zařízení staveníště bude umístěno mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
8. Sytké hmoty budou skladovány tak, aby nemohlo dojít k jejich vniknutí do kanalizace (např. přes uliční vpusti).
9. Poklopy vodovodních armatur (zákopových souprav šoupátek apod.) včetně uzávěrů na přípojkách a kanalizační poklopy musí být přístupné po celou dobu stavby.



Stavba bude realizována za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením § 153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytyčení našich zařízení v dotčeném území. Vytyčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Veškeré stavbou nastalé a vyvolané změny zasahující do ochranného pásma zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., které nejsou písemně odsouhlaseny našim vyjádřením a uvedeny v námi odsouhlasené dokumentaci budou zhotovitelem neprodleně ohlášeny a následně řešeny s příslušnými provozními středisky naší společnosti. Při nesplnění výše uvedeného bude námi neodsouhlasená stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu vodárenských zařízení považována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu.
3. Požadujeme, aby nám bylo zahájení stavby oznámeno (14 dnů předem) a zástupci našich provozů byli přizváni k zahájení stavby, k průběžné kontrole stavby a k závěrečné kontrolní prohlídce.

☎ - provoz vodovodní sítě: 597 475 501, 511

☎ - provoz kanalizační sítě: 597 475 411

Platnost vyjádření je 2 roky.

Jiří Daniec

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, Tabulka č.3

CO: MMO