



**MAJAG s.r.o.**  
Malinovského náměstí 603/4  
602 00 Brno-město

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
13.10.2023

NAŠE ZNAČKA  
99/2023/Mar

VYŘIZUJE / LINKA  
Ing. Maroszczyková  
592 112 286

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Ostrava  
13.10.2023

**Stanovisko společnosti Telco Pro Services, a. s. k dokumentaci pro vydání společného povolení na stavbu**

**„MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina– Revitalizace zahrady vč. opravy chodníků“**

na pozemku parc. č. 76/99 v katastrálním území Dubina u Ostravy, parc. č. 34/20 v katastrálním území Hrabová

Investor: Městský obvod Ostrava-Jih

Předložené podklady: dokumentace pro společné povolení

**Dle předložených podkladů se v zájmovém území stavby nachází komunikační vedení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.** Jedná se o zemní optický kabel, jehož trasa je zřejmá ze *Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s. č. 0201615769 ze dne 28.08.2023*. Komunikační vedení je chráněno ochranným pásmem (0,5 m po stranách krajního vedení) podle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a technickými normami.

V ochranném pásmu komunikačního vedení nesmí být, dle výše uvedeného Zákona, prováděny činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a plynulost provozu komunikačního vedení a rovněž musí být zajištěn neomezený přístup pro správu sítě.

Protože v rámci stavby dojde ke střetu s komunikačním vedením a bude zasaženo ochranné pásmo, je potřeba si vyžádat **Souhlas s činností v ochranném pásmu komunikačního vedení**. Tento souhlas bude vydán současně při vytyčení komunikačního vedení v místě stavby na základě poskytnutého *Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.*

Během stavby musí být dodrženy obecně závazné právní normy, platné technické normy a **Podmínky pro provádění prací v blízkosti komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.**, které jsou nedílnou součástí tohoto stanoviska.

V místech dotčení nebo přiblížení na méně než 0,5 m musí být kabel uložen do dělené chráničky, která bude zajištěna obetonováním proti pojezdu a poškození.

Zemní práce v ochranném pásmu komunikačního vedení musí být prováděny ručně!

Při souběhu a křížení s podzemními sítěmi musí být dodržovány min. svislé a vodorovné odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

Před zakrytím obnaženého komunikačního vedení je povinností stavebníka vyzvat odpovědného pracovníka společnosti Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a je-li v původní poloze. O souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.

**Telco Pro Services, a. s.**

Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 841 842 843, e-mail: servicedesk@cez.cz,  
www.telcoproservices.cz | IČ: 29148278, DIČ: CZ29148278 | zapsána v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830



Společnost Telco Pro Services, a. s. souhlasí s vydáním společného povolení a s realizací stavby za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok od data vydání.

S pozdravem



Telco Pro Services, a. s.  
Duhová 1531/3  
140 00 Praha 4  
IČ: 291 48 278  
(26)

Ing. Hana Maroszczyková  
Technik poskytování sítí senior

#### Příloha

Podmínky pro provádění prací v blízkosti komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.