



Datum podání žádosti: 15.8.2023
Naše značka: 3.3/8025/44487/23/Vaš
Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková
Tel.: 597 475 218
E-mail: vasickova.dana@ovak.cz
Datum vystavení: 12.9.2023

MAJAG s.r.o.
Ing. Arch. Marko Kubovič
Malinovského náměstí 603/4
602 00 Brno

Vyjádření pro územní a stavební řízení (sloučené řízení)

Název stavby (akce)

Revitalizace zahrady MŠ Jana Maluchy

Zájmové území

Ulice: Jana Maluchy
Katastr: Dubina u Ostravy, Hrabová
Parcela: 76/99, 34/20

Stavebník

Jméno: Statutární město Ostrava
Adresa: Prokešovo náměstí 1803/8
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Jedná se o zřízení zpevněných ploch, hřiště, herních prvků, dvou dřevostaveb, výměnu oplocení a sadové úpravy v areálu stávající MŠ. Srážkové vody budou zasakovány. Areálem MŠ prochází vodovodní řad DN 600 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Informativní umístění vodovodů DN 100, DN 600 a kanalizací DN 300 – DN 600 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytyčení našich zařízení v dotčeném území. Vytyčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení výše uvedeného vodovodu DN 600 v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Veškeré nově navrhované objekty (herní prvky, mobiliář, výsadba dřevin aj.) budou umístěny mimo ochranné pásmo vodovodu DN 600 v provozování naší společnosti. Vodovodní řad musí být volně přístupný k údržbě a řádnému provozování.
5. Oplocení bude v místě křížení s vodovodem DN 600 provedeno jako lehké rozebíratelné. Základové patky budou v souladu s dokumentací umístěny tak, aby bylo možné provést opravu potrubí otevřeným výkopem.
6. Vsakovací objekt bude proveden tak, aby nedocházelo k ovlivnění vodovodního řadu podmokem.
7. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupci provozu vodovodní sítě budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole prací v ochranném pásmu vodovodu a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - 597 475 501.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ing. Dana Vašíčková
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace