



## Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Popis zn.:

Ze dne: 17. 1. 2022

Naše zn.: 8.3/8025/700/22/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Datum: 11. 2. 2022

Ing. Vladimír Slonka

Ztracená 231

739 34 ŠENOV

### Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení

Stavba : Oprava plotu kolem ZŠ Volgogradská 6B  
Katastr : Zábřeh nad Odrou  
Parcela : 783/12, 783/13, 783/20  
Ulice : Volgogradská  
Stavebník : SMO ÚMOB Ostrava-Jih

Jedná se o opravu stávajícího areálového oplocení a oplocení na parc.č.783/12, 783/13 včetně výměny bran a branek.

Informativní umístění vodovodů DN 80 – DN 200 a kanalizací DN 300 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytyčení našich zařízení v dotčeném území. Vytyčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení kanalizací DN 300 v provozování naší společnosti vedoucích v areálu školy. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Musí být zachována možnost příjezdu k revizním šachtám z důvodu údržby a provozování kanalizace v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vedoucí v areálu školy. Oplocení bude v místě křížení se stávající kanalizací provedeno jako lehké rozebíratelné. Základové sloupky budou umístěny minimálně 1 m od líce potrubí.
5. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupci provozu kanalizační sítě budou přizváni k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - 597 475 411.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28/3114

09

729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace

