

Dial Telecom, a.s.
Křižkova 237/36a
186 00 Praha 8-Karlín
IČ:28175492
DIČ:CZ28175492
Tel:226204111

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Opavská 6230/29A
Ostrava
708 00

Naše značka
OV528488

Vyřizuje / Linka
Kopřivová / 226204111

Vystaveno
11.10.2017

Věc : Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení

Název akce/stavby : NÁMĚSTÍ OSTRAVA – JIH, VEŘEJNÝ PROSTOR OSTRAVA - HRABŮVKA, parc. č. 311/33, 957/1, 957/2, st.1800/2, st.1800/3, st.1800/5, st.1800/9, 479/4, 203/1,st. 2064/1, 304/2, k.ú. Hrabůvka, ul. Horní, Ostrava – Hrabůvka.

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující :

Ve Vašem zájmovém území
se nachází v zemi podzemní komunikační vedení
ve vlastnictví společnosti Dial Telecom, a.s. Toto vedení je tvořeno HDPE trubkami, ve kterých je instalovaný optický kabel, na kterém jsou provozovány služby elektronických komunikací.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení za splnění níže uvedených podmínek a požadavků pro realizaci stavby:

Požadujeme do projektové dokumentace zpracovat stávající optické trasy společnosti Dial Telecom, a.s.

Min. 30 pracovních dnů před zahájením výkopových prací vyzve stavebník formou objednávky zástupce naší společnosti k vytyčení našich sítí přímo na místě stavby. (Kontakt: 226204400, vytyceni@dialtelecom.cz)

V zápise o vytyčení budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti Dial Telecom, a.s. před investiční výstavbou.

Požadujeme, aby zápis o vytyčení a kontrole podzemního komunikačního vedení společnosti Dial Telecom, a.s. byl nedílnou součástí podkladů pro kolaudaci či předání stavby.

Během realizace akce bude respektováno ustanovení par. 101 a 102 Zákona č. 127/2005 Sb. o Elektronických komunikacích.

Při křížení a souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 73 6005 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.

Výkopové práce v ochranném pásmu (1,5m po stranách krajního vedení) budou prováděny zásadně ručně.

Pokud dojde při akci k odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.

Před záhrozem musí být k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhrozem odkrytého vedení.

V případě neoprávněného zásahu nebo narušení podzemního komunikačního vedení bude postupováno ve věci náhrady vzniklých škod v souladu s platnými právními předpisy a normami.



M
 Cerv.
 Mporanz.
 Op(2bily)
 Zpicernej
 Bpicernej
 Cplbily
 Hpblily
 Mplbily
 2XPEØ160
 2XPEØ125
 12,5M

smotek 70M
 K Op(2bily)
 K Cp(2bily)

1832/1

304/2

1799

311/36

311/50

1561

311/35

2199

1546

2200

Dr. Lukášové

304/2

2XPEØ160
 PEØ110
 12M

2XPEØ160
 PEØ110
 6M

TS M

6M