





T: 20.10.2017

Stanovisko odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih – k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci:


„ Náměstí Ostrava – Jih, veřejný prostor Hrabůvka “.

ODK/81757/17/523


PROJEKT STUDIO EUCZ,s.r.o., Ostrava -Poruba

Majetková správa	Vyjádření
<p>Místní komunikace</p> <p>Datum: 18.10.2017</p> <p>Podpis: </p> <p>Ing. Miroslav Holenka</p>	<p>Předložen byl pouze SO 02 Zpevněné plochy a chodníky vč. odvodnění.</p> <p>Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací za následujících podmínek.</p> <p>Styčné spáry asfaltových ploch budou zality modifikovanou asfaltovou záplivkou.</p> <p>Stroje a zařízení, která mohou způsobit poškození okolních komunikací a chodníků, je zakázáno používat.</p> <p>Na zpevněných plochách v naší správě nebude skladován stavební materiál, výkopek ani odpad.</p> <p>V okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou.</p> <p>V maximální míře bude zajištěna průchodnost chodců, průjezdnost aut.</p> <p>Vyvolané stavební práce činností investora na našem majetku budou realizovány na jeho náklady v rámci jeho stavby.</p> <p>Po ukončení stavby budou plochy v naší správě předány správci MK včetně Závěrečné zprávy kvality prokazující provedení prací dle platných ČSN a předpisů.</p> <p>Prováděcí organizace zajistí vypracování pasportu dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají za to, že jsou v bezvadném stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci MK a to v jedné tištěné sadě a 1 x na CD.</p> <p>Platnost vyjádření je 18 měsíců od data vystavení.</p>
<p>Veřejná zeleň</p> <p>Datum: 17.10.2017</p> <p>Podpis: </p> <p>Bc. Angela Bandolová</p>	<p>S PD souhlasíme za podmínek:</p> <p>Dřeviny určené k zachování budou v maximální míře respektovány a zajištěny proti poškození, v okolí kořenového systému dřevin a v dosahu korun stromů nesmí dojít ke zhuštění zeminy pojezdem stavebních mechanismů a vozidel. Dotčené plochy VZ je nutné vyčistit od zbytků stavebních hmot, plochy zeleně zhuštění pojezdem mechanizace je nutné zkypřit, odstranit kameny, srovnat s okolním přiléhajícím terénem a ošet parkovou travní směsí.</p> <p>Kácení dřevin je nutné předem projednat s ÚMOB O-Jih.</p> <p>Veškeré stavební a výkopové práce v blízkosti kořenového systému vzrostlých dřevin budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061. <u>Termín započetí prací bude oznámen správci VZ minimálně měsíc předem.</u> Další připomínky viz.vyjádření č.</p> <p>ODK/806069/17/522.</p> <p>Upravené plochy budou předány správci VZ.</p>



Majetková správa	Vyjádření
<u>Ostatní správa</u> Datum: 16.10.2017 Podpis:  Miroslava Humpolíková	Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací.




Mgr. Daniel Jeřábek
vedoucí odboru dopravy
a komunálních služeb