



PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

**paní Zita Ujházy
Opavská 6230/29A
708 00 Ostrava**

Váš dopis značky
PS 17 108

/ ze dne
20.10.2017

Naše značka
12920/Ma/091117-1

Vyřizuje / tel.
**Ing. Masný /
606 782 032
radim.masny@veolia.com**

V Ostravě dne
09.11.2017

**„NÁMĚSTÍ OSTRAVA - JIH, VEŘEJNÝ PROSTOR OSTRAVA - HRABŮVKA" -
vyjádření Veolia Energie ČR, a.s. k projektové dokumentaci pro stavební povolení.**

Dle vámi předložené situace s vyznačeným zájmovým územím dojde k dotčení podzemních primárních i sekundárních rozvodů tepla, které se nachází ve správě Veolia Energie ČR, a.s. Průběh našich sítí zakreslený v PD odpovídá skutečnosti.

Souhlasíme s realizací stavby dle předložené projektové dokumentace při dodržení následujících podmínek:

- 1) V místě křížení nově budovaného vodovodu SO 9 s tepelnými sítěmi, požadujeme provedení takových technických opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního zařízení.
- 2) Bezpodmínečně požadujeme vytyčení našich tepelných sítí v terénu se zápisem do stavebního deníku. S vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotního zařízení provádět.
- 3) Požadujeme, aby práce v ochranném pásmu teplotního zařízení byly prováděny ručně se zvýšenou opatrností, bez použití mechanismů. V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s teplotním zařízením požadujeme v průběhu zemních prací a před záhozem kontrolu zástupcem provozu se zápisem do stavebního deníku, zda nebylo naše zařízení poškozeno. Zástupce provozu Ing. Jiří Petrovský, e-mail: jiri.petrovsky@veolia.com, mobil: 725 808 965.
- 4) V rámci terénních úprav nebudou v ochranném pásmu (t.j. zajistit odstup min. 2,5 m od jeho vnější hrany) tepelných sítí vysazovány žádné stromy a dřeviny, tak aby byl v budoucnu zajištěn přístup k sítím.
- 5) Splnění obecných podmínek.

Obecné podmínky:

Stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezpečného provozu teplotního zařízení během stavby

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vecr.cz, www.veolia.cz

Kontaktní adresa:

Veolia Energie ČR, a.s.
Region Severní Morava
Elektrárnská 5562/17, 709 74 Ostrava - Třebovice
Tel.: + 420 596 904 111, fax: + 420 596 904 693

Cer.



a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

1. Písemně nebo telefonicky uvědomit Závod Distribuce a služby, resp. příslušnou služebnu provozu o zahájení zemních prací nejméně 7 dnů předem.

2. Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy teplotního zařízení zodpovědným pracovníkem závodu Závod Distribuce a služby, t.j. pracovníkem příslušného provozu, viz. níže. Prokazatelně s vytýčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotního zařízení provádět.

3. Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách teplotního zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků.

4. Na vytýčenou trasu teplotního zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskladňován žádný stavební materiál či zemina. Nebude v něm prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplotního zařízení včetně přístupu k zařízení Veolia Energie ČR, a.s.

5. Neprodleně ohlásit každé poškození teplotního zařízení na Zákaznickou linku tel. č. 800 800 860.

V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s teplotním zařízením požadujeme před záhozem převzetí zástupcem provozu se zápisem do stavebního deníku. Síť vám v terénu vytýčí provoz Ostrava-Jižní město I, II (oblast Jižní Město, Šídlovec – primární i sekundární síť Bc. Rostislav Glac e-mail rostislav.glac@veolia.com, mobil 602 535 635).

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplotního zařízení považována podle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu. Informace o teplotním zařízení smí být použity pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Zůstáváme s pozdravem

Ing. Libor Valový
Náměstek Distribuce a služeb

Veolia Energie ČR, a.s.
Region Severní Morava
Závod Distribuce a služby
Ostrava



Příloha: Bez přílohy.