IVITAS,a.s.
Ruská 83/24
70300 Ostrava

naše značka	vyřizuje	datum
5001466454	Jan Štoudek	21.03.2017

Věc:
Nové parkovací plochy v obvodu Ostrava-Jih, ul. V. Jiříkovského/Kaminského

K.ú. - p.č.: Dubina u Ostravy , Nová Bělá

Stavebník: SMO Městský obvod Ostrava-Jih , Horní 791/3 , 70030 Ostrava

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:
V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

- NTL plynovod dn 90 PE a NTL plynovodní přípojky

Na základě předložené situace byl předán informační zákres.
Upozornění: poskytnutý zákres je pouze orientační!
Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz.odst.3, následně během stavby kontrola PZ viz odst.10.
Při křížení a souběhu inž. sítí požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:
Plynárenské zařízení musí být zabezpečeno vhodným způsobem proti poškození.
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (ochranné pásmo je souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plyn.zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 1,0 m na obě strany od půdorysu plyn. zařízení - dle Zákona 458/2000 Sb.v platném znění).
V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné pevné ani dočasné stavby, prováděna skládka materiálu, výšková úprava terénu a pojížděno těžkou technikou. V ochranném pásmu plynárenského zařízení budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.
- V případě VO vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynovodního potrubí musí být minimálně 500 mm. Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001466454 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jan Štoudek
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
+420595142035
jan.stoudek@innogy.com

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Orientační zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001466454 ze dne 21.03.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: SMO Městský obvod Ostrava-Jih , Horní 791/3 , 70030 Ostrava. K.ú.: Dubina u Ostravy , Nová Bělá.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001466454 ze dne 21.03.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: SMO Městský obvod Ostrava-Jih , Horní 791/3 , 70030 Ostrava. K.ú.: Dubina u Ostravy , Nová Bělá.

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení		kabel protikorozní ochrany
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001466454 ze dne 21.03.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: SMO Městský obvod Ostrava-Jih , Horní 791/3 , 70030 Ostrava. K.ú.: Dubina u Ostravy , Nová Bělá.



LEGENDA SÍTÍ - stávající

- VN KABELY ČEZ DISTRIBUCE
- NN KABELY ČEZ ICT Services
- NN KABELY ČEZ DISTRIBUCE
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- TELEKOMUNIKAČNÍ OPTICKÝ KABEL-CETIN
- NADZEMNÍ SÍTĚ-CETIN
- SDĚLOVACÍ KABEL-PODA
- VEŘEJNÁ KOMUNIKAČNÍ SÍŤ - UPC
- KANALIZACE JEDNOTNÁ-OVAK
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ-SMO
- NTL PLYN RWE

LEGENDA SÍTÍ - nově navrhované

- NOVÁ KABELOVÁ TRASA VO AYKY-J 4x25 v DVR 75, výkop 35/60cm, výstražná folie
- PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- VN KABELY ČEZ DISTRIBUCE-přeložka-předpoklad
- VN KABELY ČEZ DISTRIBUCE-rušené, k přeložení

LEGENDA ZNAČEK

- STÁVAJÍCÍ ZELEŇ - STROMY, KEŘE
- 76 — STÁVAJÍCÍ SADOVÁ SVÍTIDLA stožár B6, svítidlo NMF 401/70W
- 76/1 — NOVÉ SVÍTIDLO bezpaticový stožár BM8 výložník V2/2000, LED svítidlo
- V1, V2 — NOVÉ VPUSTĚ
- KŠ1 — NOVÁ BETONOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTICE
- OLK — NOVÝ ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN
- VŠ1, VŠ2 — NOVÉ VSAKOVACÍ ŠACHTY
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- 71/3 — KATASTRÁLNÍ MAPA
- STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY

LEGENDA OBJEKTŮ

- C 101 PARKOVIŠTĚ
- C 301 ODVODNĚNÍ PARKOVIŠTĚ
- C 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PARKOVIŠTĚ
- C 402 NOVÝ SLOUP NADZEMNÍ SÍTĚ CETIN

LEGENDA MATERIÁLU

- NOVÉ JÍZDNÍ PÁSY ASFALTOBETON
- NOVÉ PARKOVACÍ MÍSTA BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

S

Změna	Popis změny		Datum	Provedl	Ověřil	Schválil
Svazek dok.	B+C	Stupeň dokumentace	DUR+DSP	Celková hmotnost		
Vypracoval	Ing. NEYOVÁ	Podpisy	Investor	SMO MOb OSTRAVA-JIH		
Ověřil	Ing. JANEČKOVÁ		Objednatel	SMO MOb OSTRAVA-JIH		
Schválil	Ing. NEYOVÁ		Měřítko	1:250		
Datum	01/2017		Promítání			

Stavba/Část stavby
VYBUDOVÁNÍ 4 PARKOVIŠŤ V MĚSTSKÉM OBVODU OSTRAVA-JIH
lokalita č.1–ul. V.Jiřikovského, parcela č. 71/3, k.ú. Dubina u Ostravy

ivitas® Výkres je naším duševním a průmyslovým vlastnictvím

Název výkresu/Doplňující název	Číslo výkresu					Revize
KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY	16181–COF–003					0
	Formát	A2/4A4	List	1	Listů	1