

Naše značka: TaV/1262/2017/Vo
E-mail: volna@poda.cz
Vyřizuje: Volná Lenka
Tel.: 597 578 060, 597 578 044
Fax: 597 579 000
V Ostravě dne: 25. 8. 2017

IVITAS a.s.
Markéta Neyová
Ruská 83/24
703 00 Ostrava - Vítkovice

Věc: ***Vyjádření PODA a.s. a VŠB – TU Ostrava pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě***

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Stavba: ***„Vybudování 4 parkovišť v městském obvodu Ostrava - Jih - lokalita č. 1 - ul. V. Jiříkovského, parc. č. 71/3, k. ú. Dubina u Ostravy“***

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Ostrava – Jih, ul. V. Jiříkovského), se **nenachází** telekomunikační sítě ani zařízení **VŠB-TU Ostrava**. Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **nedojde** k dotčení HDPE trubek ani telekomunikačních optických kabelů **VŠB-TU Ostrava**. Proti provedení Vaší stavby nemáme námitek.

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Ostrava – Jih, ul. V. Jiříkovského), se **nachází** telekomunikační sítě a zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby **dojde** k dotčení HDPE trubek, do kterých jsou zařazeny telekomunikační optické kabely **PODA a.s.**

Trasa telekomunikačního vedení **PODA a.s.** a **ochrana tohoto vedení pod novou zpevněnou plochou (vjezdem na parkoviště)** je zakreslena a popsána v předloženém výkrese „Situace stavby koordinační, číslo výkresu 16181-C0F-04“. Rovněž je v tomto výkrese zakreslen a popsán požadavek na přeložení podzemního telekomunikačního vedení PODA a.s. mimo nově navrženou zpevněnou plochu – parkoviště.

Při budování Vaší stavby **dojde** k dotčení našeho **telekomunikačního vedení**, které je chráněno dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích) ochranným pásmem 1,5m na obě strany od krajního vedení. Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.

Proti provedení stavby nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- **Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.**
- **Požadujeme provedení stranové přeložky HDPE trubek PODA a.s. tak, jak je zakreslena v předloženém výkrese „Situace stavby koordinační, číslo výkresu 16181-C0F-04“.**
- **Požadujeme zajištění písemného souhlasu vlastníka (majitele, správce) pozemku parc. č. 71/3 v k. ú. Dubina u Ostravy, s uložení nové trasy vedení PODA a.s. formou uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Pokud bude ze strany vlastníka požadována jednorázová úhrada za vznik služebnosti, bude uhrazena investorem výše uvedené stavby. V takovém případě investor rovněž zajistí zpracování geometrického plánu po provedení přeložky.**

- **Veškerá manipulace s HDPE chráničkami** bude probíhat po předchozí domluvě a dle pokynů zástupce společnosti PODA (p. Jan Mrva, 775 233 729, 597 578 044, mrva@poda.cz) na základě objednávky realizátora stavby, po vzájemném odsouhlasení ceny. Zemní práce budou provedeny realizátorem stavby.
- **Požadujeme** předání geodetického zaměření stranové přeložky vedení PODA a.s. zpracovaného na náklady investora.
- **Výsadba nově navržených stromů** bude provedena v min. vzdálenosti 1,5m od našeho vedení.
- **Sloupy veřejného osvětlení** budou situovány tak, aby betonová patka sloupu byla v min. vzdálenosti 0,5m od našeho vedení.
- **Podzemní telekomunikační vedení PODA a.s.** bude pod novou zpevněnou plochou (vjezdem na parkoviště) chráněno betonovým žlabem s odnímatelným víkem. Rovněž bude v souběhu s tímto vedením přiložen náhradní prostup PE 110mm. Konce náhradního prostupu budou utěsněny proti nečistotám a označeny markerem 3M typu 1255. Veškeré náklady na ochranu našeho vedení budou financovány investorem výše uvedené stavby.
- **U nových zpevněných ploch** nebude nad naším vedením umístěn betonový základ obrubníku.
- Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- **Před započítím** prací stavebníkovi telekomunikační zařízení **vytýčíme**, a to na základě objednávky, zaslané na e-mail – pro lokality Ostrava, Bohumín - volna@poda.cz, mrva@poda.cz a pro lokality Havířov, Orlová, Karviná – volna@poda.cz, kirschner@poda.cz.
Do objednávky uveďte, prosím, č. j. vyjádření, pod kterým bylo pro danou stavbu vydáno, datum vydání vyjádření, kontaktní osobu na stavbě. Následně kontaktujte p. Mrvu – lokality Ostrava, Bohumín - (597 578 044, 775 233 729) nebo p. Ing. Kirschnera – lokality Havířov, Orlová, Karviná - (597 578 033, 755 233 722) pro upřesnění termínu vytýčení. Objednávka bude rovněž obsahovat identifikační údaje Vaší firmy.
Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku.
- Telekomunikační zařízení nesmí být pojižděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště. **Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.**
- Při odkrytí HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. Odkrytí telekomunikačního zařízení hlaste na tel. čísla, 597 578 044, 775 233 729 – p. Jan Mrva. **Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.**

Vyjádření o existenci a poloze podzemní optické sítě **VŠB-TU Ostrava** vydává naše společnost na základě „Smlouvy o dílo na provádění servisní údržby Univerzitní optické sítě VŠB-TUO“ ze dne 28. 8. 2014.

Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání

S pozdravem

za PODA a.s.
Jan Mrva
28. října 102/1168
702 00 Ostrava

PODA
PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava
IČ: 258 161 79, DIČ: CZ 258 161 79, tel.: 597 578 000