

Vaše značka: neuvedena
Ze dne: 9. srpna 2017
Č. j.: SMO/497662/17/OŽP/Sur
Sp. zn.: S-SMO/297252/17/OŽP/9

Statutární město Ostrava - Městský
obvod Ostrava - Jih
(IČ 00845451)

Vyřizuje: Ing. Surýnek
Telefon: +420 599 442 505
E-mail: Lsurýnek@ostrava.cz

prostřednictvím
IVITAS, a.s. (DS)
(IČ 25357255)
Ruská 83/24
703 00 Ostrava – Vítkovice

Datum: 30. listopadu 2017

ROZHODNUTÍ č. 1008/17/VH

o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního díla.

Výroková část:

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

A) po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

p o v o l u j e

žadateli, kterým je Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451, dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nakládání s podzemními vodami – jiné nakládání s nimi (odvádění srážkových vod z parkoviště prostřednictvím vsakovacího objektu do vod podzemních), na pozemku parc.č. 71/3 v k.ú. Dubina u Ostravy, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském, hydrogeologický rajón 2261 Ostravská pánev - ostravská část, útvar podzemních vod 22610 Ostravská pánev - ostravská část, ČHP 2-03-01-0610-0-00, v souvislosti se stavbou vodního díla „Vybudování 4 parkovišť v městském obvodu Ostrava – Jih lokalita č.1 – ul. V. Jiříkovského, parcela č. 71/3, k.ú. Dubina u Ostravy“

v množství:

Qprům odváděných:	0,014	l.s ⁻¹
Qmax.odváděných:	8,038	l.s ⁻¹
Qmax.zasakovanych:	0,096	l.s ⁻¹
Qmax.měs.zasakovanych:	35,5	m ³ .měs ⁻¹
Qmax.ročně zasakovanych:	426,5	m ³ .rok ⁻¹

Počet měsíců v roce, kdy bude docházet k nakládání s vodami: 12

Doba, na kterou se povolení k nakládání vydává: 30 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Upřesnění popisu nakládání s vodami:

bude realizováno odvádění srážkových vod z parkovacích ploch prostřednictvím vsakovacího objektu do vod podzemních, na pozemku parc.č. 71/3 v k.ú. Dubina u Ostravy, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském, hydrogeologický rajón 2261 Ostravská pánev – ostravská část, útvar podzemních vod 22610 Ostravská pánev – ostravská část, ČHP 2-03-01-0610-0-00.

Určení polohy místa nakládání s vodami:

vsakovací šachta VŠ1	X = 1 108 337,20	Y = 473 117,14
vsakovací šachta VŠ2	X = 1 108 331,56	Y = 473 115,09

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy současně stanovuje pro povolení k nakládání s vodami ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tyto podmínky:

1. Na odtoku z odlučovače lehkých kapalin bude, za účelem sledování účinnosti zařízení, 1 x ročně odebrán prostý vzorek vod odváděných do vod podzemních a proveden jejich laboratorní rozbor ke stanovení koncentrace látek vyjádřených ukazatelem jakosti vod C₁₀-C₄₀. Výsledky rozboru budou zapisovány do provozního deníku zařízení a archivovány.
2. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy si vyhrazuje právo stanovit případně další podmínky, bude-li to vyžadovat ochrana vodohospodářských zájmů.

B) a jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 109 - § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

žadatel, kterým je Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451, stavbu vodního díla „**Vybudování 4 parkovišť v městském obvodu Ostrava – Jih lokalita č.1 – ul. V. Jiříkovského, parcela č. 71/3, k.ú. Dubina u Ostravy**“ dle § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle projednané a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval právní subjekt IVITAS, a.s., se sídlem Ruská 83/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 25357255 a autorizoval Vladimír Vítek (č. autorizace 1101052) a RNDr. Miroslav Konečný, CSc. (osoba oprávněná k projektování činností prováděných hornickým způsobem) v červenci 2017.

Předložený projekt řeší:

likvidaci srážkových vod z nově navrženého parkoviště. Srážkové vody budou odváděny dešťovou kanalizací přes stavbu technického zařízení, která bude sloužit k ochraně povrchových vod před jejich znečištěním vodám závadnými látkami do vsakovacího objektu. Prostřednictvím vsakovacího objektu budou srážkové vody převádět do horninového prostředí.

Dešťová kanalizace

bude provedena dešťová kanalizace z trub PP Ultra Rib 2 v celkové délce 33 m, z toho 11 m DN 200 mm a 22 m DN 150 mm, která bude odvádět srážkové vody z parkoviště přes odlučovač lehkých kapalin do vsakovacího objektu. Na trase bude realizována 1 revizní šachta. Revizní šachta bude tvořena betonovými skružemi DN 1000 mm uloženými na vyrovnávací betonovou vrstvu tl. 150 mm a opatřena litinovým poklopem BEGU B 125 s odvětráním. Kanalizační potrubí bude ve výkopu uloženo do pískového lože tl. 150 mm. Obsyp potrubí bude proveden pískem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Zbývající zásyp bude proveden hutněným výkopkem.

Odlučovač lehkých kapalin

na trase dešťové kanalizace bude osazena stavba technického zařízení, která bude sloužit k ochraně povrchových vod před jejich znečištěním vodám závadnými látkami.

Jako technické zařízení bude realizován koalescenční odlučovač lehkých kapalin se sorpčním stupněm čištění typ AS-TOP 10VFS/EO/PB s max. průtokem 10 l/s. Odlučovač bude tvořen dvěma nádržemi o vnějším průměru 2000 mm a 1280 mm a výšce 1670 mm, které jsou uvnitř rozděleny na jednotlivé funkční prostory. Nádrže jsou tvořeny dvouplošným skeletem, který tvoří ztracené bednění. Meziprostor se po osazení vyplní betonem. Nádrže budou osazeny na podkladní betonovou desku C 16/20 tl. 100 mm. Vstup do nádrží bude betonovými kónusy osazenými litinovými poklopy BEGU B 125 s odvětráním. Obsyp odlučovače bude proveden prohozenou zeminou.

Vsakovací objekt

pro převádění srážkových vod do horninového prostředí bude realizován vsakovací objekt, který bude tvořen dvěma identickými propojenými vsakovacími studnami (VŠ1 a VŠ2), hloubky 6,5 m, které budou tvořeny betonovými skružemi DN 1000 mm. V intervalu 4,5 m p.t. – 6,5 m p.t. budou tyto skruže perforované. Na dno vsakovacích studní bude rozprostřena vrstva štěrku 8 – 16 mm tl. 300 mm, na kterou bude umístěna geotextilie a jako poslední vrstva štěrkopísku tl. 100 mm a betonová dlaždice. Vsakovací studny budou osazeny litinovými poklopy BEGU B 125 s mříží DN 600 mm.

Podrobný popis povolované stavby vodního díla obsahuje projektová dokumentace, ověřená v tomto vodoprávním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Určení polohy stavby vodního díla:

Kanalizace	X = 1 108 349,87	Y = 473 132,07 (začátek stavby)
	X = 1 108 336,73	Y = 473 116,97 (konec stavby)
odlučovač lehkých kapalin	X = 1 108 341,90	Y = 473 118,85
vsakovací šachta VŠ1	X = 1 108 337,20	Y = 473 117,14
vsakovací šachta VŠ2	X = 1 108 331,56	Y = 473 115,09

Stavbu vodního díla je povoleno realizovat na pozemku parc. č. 71/3 v k.ú. Dubina u Ostravy, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském, hydrogeologický rajón 2261 Ostravská pánev – ostravská část, útvary podzemních vod 22610 Ostravská pánev – ostravská část, ČHP 2-03-01-0610-0-00.

Toto povolení je v souladu s ust. § 15 odst. 3 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 115 odst. 1 zákona

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

Podmínky pro provedení stavby vodního díla:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
2. Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť, nebo na síť pevných bodů.
3. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí stavebník odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
4. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
5. Na stavbě bude umístěn štítek „stavba povolena“, na němž bude uvedeno označení stavby a jejího stavebníka, způsob provádění stavby (dodavatelsky), který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby.
6. V průběhu výstavby budou před záhozem zaměřeny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.
7. Stavba vodního díla bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2018.
8. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
9. Pro provoz povoleného vodního díla (dešťová kanalizace, odlučovač lehkých kapalin, vsakovací zařízení) bude zpracován provozní řád dle § 3 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, který bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předložen spolu se žádostí o kolaudační souhlas stavby vodního díla.
10. V rámci žádosti o kolaudační souhlas stavby vodního díla budou odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
11. Dřeviny určené k zachování a nacházející se v místě stavby a do vzdálenosti, v níž může dojít k jejich dotčení, budou v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části.
12. Jakýkoli zásah do vzrostlé zeleně bude předem projednán s orgánem ochrany přírody a krajiny.

13. Nezpevněný povrch v ploše vymezené do vzdálenosti 2,0 m od pat kmenů stromů nesmí být hutněn a zatěžován např. přecházením (soustavným), pojížděním a stáním, skladováním stavebního materiálu a odpadu, deponií zemin, zařízením stavenišť. Větve, které by mohly být poškozeny při pohybu stavební techniky, je třeba vyvázat, není-li to možné, provést jejich ořez.
14. Stavební činnost při realizaci stavby bude probíhat pouze v době denní, z důvodu ochrany obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
15. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny proti sesuvu a pádu osob do nich, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu bude zásypový materiál řádně zhutněn.
16. Při provádění stavebních prací budou hluk a prašnost eliminovány na co nejnížší míru. Při manipulaci se sypkými materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplachtování, zakrytování, skrápění).
17. Technologie stavebních prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí a na bezpečnost a plynulost budoucího provozu vodního díla.
18. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Žadatel je povinen provádět čištění komunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno používat.
19. Během realizace stavby bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům ke stávajícím nemovitostem v předmětném území, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
20. Během realizace stavby bude zajištěn bezpečný průchod chodců.
21. Zařízení v provozování právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude respektováno v souladu s ust. § 23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
22. V ochranném pásmu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nebude pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit jejich provoz.
23. Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny trubní řady v oblasti dotčené stavbou vodního díla.
24. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
25. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet v zájmovém území budou volně přístupné po celou dobu výstavby.

26. Poklopy kanalizačních šachet budou osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
27. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
28. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
29. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení, komunikační vedení, energetické vedení, vedení veřejného osvětlení a plynárenské zařízení je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
30. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytýčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
31. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 15 dnů předem.
32. Kabely telekomunikačního vedení, komunikačního vedení, energetického vedení a vedení veřejného osvětlení musí být respektovány, ve výkopu musí být zajištěny před provedením (např. uložením do korýtek) nebo poškozením.
33. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
34. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy podzemního telekomunikačního a komunikačního vedení a ve vzdálenosti min. 1,0 m na každou stranu od vyznačené trasy zařízení veřejného osvětlení, energetického zařízení a plynárenského zařízení a ve vzdálenosti min. 2 m od stožárů a rozvaděčů veřejného osvětlení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
35. Organizace provádějící zemní práce je povinna zhutnit zeminu pod kabely před jejich zakrytím (záhozem).
36. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníkovu nebo správci těchto inženýrských sítí.
37. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy spolu s žádostí o kolaudační souhlas.
38. Minimálně 10 dnů před zahájením stavebních prací oznámí stavebník prokazatelně toto zahájení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

39. Dle ustanovení § 115 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lze dokončenou stavbu vodního díla užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
40. Spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu stavby vodního díla budou odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předloženy protokoly o zkoušce vodotěsnosti dešťové kanalizace včetně kanalizační šachty a protokol o zkoušce vodotěsnosti akumulčních nádrží odlučovače lehkých kapalin po osazení v terénu dle platné normy.
41. Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně oznámen termín, a to min. 7 dnů před jeho dosažením, níže uvedené fáze výstavby předmětné stavby vodního díla:
- Fáze výstavby po uložení kanalizačního potrubí ve výkopu před jeho záhozem.
 - Fáze výstavby po osazení odlučovače lehkých kapalin ve výkopu před jeho záhozem.
 - Fáze výstavby po osazení vsakovacích šachet ve výkopu před jejich záhozem.

V případě, že výše uvedené fáze budou prováděny etapovitě, bude ve výše uvedeném termínu oznámena odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy každá etapa samostatně.

Podmínky pro užívání stavby vodního díla:

1. Stavba vodního díla bude provozována dle provozního řádu projednaného s odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Stavba nesmí být zahájena, pokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451

Odůvodnění:

Na základě žádosti žadatele, Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451, zastoupeného na základě plné moci právním subjektem IVITAS, a.s., se sídlem Ruská 83/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 25357255, bylo dne 9. srpna 2017 zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s podzemními vodami – jiné nakládání s nimi (odvádění srážkových vod z parkoviště prostřednictvím vsakovacího objektu do vod podzemních) dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se stavbou vodního díla „Vybudování 4 parkovišť v městském obvodu Ostrava – Jih lokalita č.1 – ul. V. Jiřikovského, parcela č. 71/3, k.ú. Dubina u Ostravy“ a o povolení stavby vodního díla „Vybudování 4 parkovišť v městském obvodu Ostrava – Jih lokalita č.1 – ul. V. Jiřikovského, parcela č. 71/3, k.ú. Dubina u Ostravy“ dle § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 115 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti zjistil, že žádost nemá předepsané náležitosti a z toho důvodu vyzval žadatele podle § 45 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k odstranění nedostatků žádosti výzvou ze dne 17. srpna 2017 č.j. SMO/304220/17/OŽP/Sur, sp.zn. S-SMO/297252/17/OŽP/5. Současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy usnesením č. 721/17/VH vodoprávní řízení ve věci povolení stavby vodního díla přerušil. Žadatel ve stanovené lhůtě doplnil podanou žádost o doklady a náležitosti dle výzvy ze dne 17. srpna 2017 č.j. SMO/304220/17/OŽP/Sur, sp.zn. S-SMO/297252/17/OŽP/5.

Oznámením ze dne 23. října 2017 vedeným pod č.j. SMO/427105/17/OŽP/Sur, sp.zn. S-SMO/297252/17/OŽP/8 oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a stanovil účastníkům řízení o povolení k nakládání s vodami v souladu s ust. § 115 odst. 8 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek popř. důkazů a účastníkům řízení o povolení stavby vodního díla v souladu s ust. § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Ve smyslu ust. § 115 odst. 8 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanovil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stejnou lhůtu dotčeným orgánům k uplatnění závazných stanovisek. Zároveň upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

Ve smyslu § 112 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy upustil od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro povolení stavby.

V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující:

Územní rozhodnutí č. 110/2017, které vydal Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu dne 20. června 2017 pod č.j. SMO/235053/17/ÚHAaSŘ/Vr, sp.zn. S-SMO/155131/17/ÚHAaSŘ.

Souhlas místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu dle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydal útvar hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy dne 25. září 2017 pod č.j. SMO/362274/17/ÚHAaSŘ/Vr, spis.zn. S-SMO/362274/17/ÚHAaSŘ/2.

Vyjádření a souhlasy dotčených orgánů:

- Koordinované závazné stanovisko č.283/2017, které vydal MMO, útvar hlavního architekta a stavebního řádu dne 30. března 2017, č.j. SMO/63066/ÚHA/HOR, a které obsahuje stanovisko odboru ochrany životního prostředí ze dne 30. března 2017, stanovisko odboru dopravy ze dne 27. března 2017, stanovisko útvaru hlavního architekta a stavebního řádu-oddělení územního plánování ze dne 14. března 2017 a stanovisko útvaru hlavního architekta a stavebního řádu-oddělení památkové péče ze dne 2. března 2017

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a správce povodí:

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 3. března 2017 zn. 6.3/8025/1758/17/Pac
- Ostravské komunikace, a.s. ze dne 8. března 2017 zn. OKAS-0995/17/TSÚ/Ku
- PODA a.s. ze dne 25. srpna 2017 zn. TaV/1262/2017/Vo
- UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 3. března 2017 zn.Ka/0074-2017/nE

- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 20. dubna 2017 zn. 1092243400
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 21. února 2017 zn. POS 81/17
- GasNet, s.r.o. prostřednictvím GridServices, s.r.o. ze dne 21. března 2017 zn. 5001466454
- itself s.r.o. ze dne 2. března 2017 č.j.17/000799
- Dial Telecom ze dne 15. února 2017 zn. OV469137
- České Radiokomunikace a.s. ze dne 2. března 2017 zn. UPTS/OS/164285/2017
- T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 15. února 2017 č.j. E05755/17
- SITEL, spol. s.r.o. ze dne 16. února 2017 zn. 1111700950
- OPTILINE a.s. prostřednictvím SITEL, spol. s.r.o. ze dne 16. února 2017 zn. 1411700390 a ze dne 13. září 2016 zn. 1411601649
- Povodí Odry, státní podnik ze dne 23. srpna 2017 zn. 11950/923/2/821.07/2017

Dále byla předložena 2 x projektová dokumentace stavby, kterou vypracoval právní subjekt IVITAS, a.s., se sídlem Ruská 83/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 25357255 a autorizoval Vladimír Vítek (č. autorizace 1101052) a RNDr. Miroslav Konečný, CSc. (osoba oprávněná k projektování činností prováděných hornickým způsobem) v červenci 2017.

Žadatel dále předložil odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy:

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 8. března 2017, sp.zn.. S-KHSMS 08186/2017/OV/HOK, č.j. KHSMS 08186/2017/OV/HOK.

Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze dne 6. března 2017, č.j. HSOS-2701-2/2017.

Vyjádření právního subjektu Telco Pro Services, a.s. ze dne 21. února 2017 zn. 17/0057.

Vyjádření právního subjektu OVANET a.s. ze dne 19. prosince 2016 zn. 16-930.

Plán kontrolních prohlídek stavby.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.

Plnou moc k zastupování pro právní subjekt IVITAS, a.s.

Kopii osvědčení o odborné způsobilosti k projektování činností prováděných hornickým způsobem pro RNDr. Miroslava Konečného, CSc..

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologa (Ing. Ondřej Lubojacký), dle zákona č.62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění, z prosince 2016 spolu s dodatkem ze září 2017.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil vlastnická práva k pozemkům dotčených povolovanou stavbou vodního díla a k pozemkům, které sousedí s pozemky dotčenými povolovanou stavbou vodního díla prostřednictvím dálkového přístupu katastru nemovitostí a aktuální katastrální mapu zájmového území.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v rámci vodoprávního řízení zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

A) o povolení k nakládání s vodami

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. žadatel a současně osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena na svých právech nebo povinnostech (vlastník pozemku, na kterém bude realizováno nakládání s vodami – Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451)

B) o povolení stavby vodního díla

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. žadatel a současně vlastník pozemku, na kterém má být stavba vodního díla prováděna (Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451)

dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. vlastník stavby na pozemku (včetně staveb technické infrastruktury), na kterém má být stavba vodního díla prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno (Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00845451; Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 45193410; Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 25396544; Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673; UPC Česká republika, s.r.o., Závěšova 502/5, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 00562262; Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha-Žižkov, IČ 4084063; GasNet, s.r.o., Klášská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567; ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035; PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 25816179; itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno – Židenice, IČ 18826016; Dial Telecom, a.s., Křížkova 237/36, 186 00 Praha – Karlín, IČ 28175492; České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha – Břevnov, IČ 24738875; T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha – Chodov, IČ 64949681; SITEL, spol. s.r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha – Michle, IČ 44797320; OPTILINE a.s., Příkop 843/4, 602 00 Brno – Zábrdovice, IČ 26270412)

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy omezil ve smyslu ust. § 9 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s podanou žádostí o povolení k nakládání s vodami, dobu platnosti vydaného povolení k nakládání s vodami na 30 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Tuto dobu považuje odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy za dostatečnou z hlediska jistoty provozování vodního díla určeného k povolovanému nakládání s vodami.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy stanovil za účelem kontroly účinnosti stavby technického zařízení (odlučovač lehkých kapalin) ve výrokové části A) tohoto rozhodnutí sledovat u odváděných srážkových vod do vod podzemních ukazatel znečištění $C_{10} - C_{40}$ s četností 1 x ročně, a to jako prostý vzorek.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost včetně doložených dokladů z hledisek daných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neohrožuje vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva nad míru danou zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části A) tohoto rozhodnutí.

Dále odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené žadatelem, technicky i ekonomicky zdůvodněné projektovou dokumentací za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části B) tohoto rozhodnutí.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy v souladu se stanoviskem správce povodí konstatuje, že předmětným nakládáním s vodami a předmětnou stavbou vodního díla nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a lze předpokládat, že nebude mít za následek nedosažení dobrého potenciálu vod.

V souladu s ust. § 9 odst. 5 a § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy o žádostech ve společném řízení.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námítky.

Žadatel odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy doložil plán kontrolních prohlídek předmětné stavby vodního díla. V tomto plánu bylo navrženo pět kontrolních prohlídek. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti stanovil s ohledem na náročnost a složitost předmětné stavby vodního díla, mimo závěrečnou kontrolní prohlídku, tři kontrolní prohlídky stavby vodního díla ve fázi výstavby popsané ve výrokové části B) tohoto rozhodnutí.

Údaje o vodoprávní evidenci:

Údaje oprávněného:

Obchodní firma nebo název:	Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava - Jih
Sídlo:	Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČ:	00845451

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla:	„Vybudování 4 parkovišť v městském obvodu Ostrava – Jih lokalita č.1 – ul. V. Jiříkovského, parcela č. 71/3, k.ú. Dubina u Ostravy“
Identifikátor kraje:	CZ081
Název kraje:	Moravskoslezský
Identifikátor obce:	554821
Název obce:	Ostrava
Identifikátor kat.území:	798894
Název katastrálního území:	Dubina u Ostravy
IDVT:	-
Jméno vodního toku:	-
Číslo hydrologického pořadí:	2-03-01-0610-0-00

Přímé určení polohy:

Kanalizace	X = 1 108 349,87	Y = 473 132,07 (začátek stavby)
	X = 1 108 336,73	Y = 473 116,97 (konec stavby)
odlučovač lehkých kapalin	X = 1 108 341,90	Y = 473 118,85
vsakovací šachta VŠ1	X = 1 108 337,20	Y = 473 117,14
vsakovací šachta VŠ2	X = 1 108 331,56	Y = 473 115,09

Název a kód vodního útvaru: -

Údaje o předmětu rozhodnutí:

120 - nakládání s podzemními vodami

125 – jiné nakládání s podzemními vodami (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 5)

440 – vodní díla – stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů

441 – stoková síť

449 – jiné objekty (technické zařízení, vsakovací objekt)

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uveďte, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává v počtu sedmnácti stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Dle ust. § 85 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Toto rozhodnutí obdrží:

- účastníci řízení

A) o povolení k nakládání s vodami

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451, prostřednictvím IVITAS, a.s., se sídlem Ruská 83/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 25357255 (DS)

B) o povolení stavby vodního díla

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava - Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451, prostřednictvím IVITAS, a.s., se sídlem Ruská 83/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 25357255 (DS)

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 00845451
3. Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 45193410 (DS)
4. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 25396544 (DS)
5. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673 (DS)
6. UPC Česká republika, s.r.o., Závěšova 502/5, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 00562262 (DS)
7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha-Žižkov, IČ 4084063 (DS)
8. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (DS)
9. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (DS)
10. PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 25816179 (DS)
11. itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno – Židenice, IČ 18826016 (DS)
12. Dial Telecom, a.s., Křížíkova 237/36, 186 00 Praha – Karlín, IČ 28175492 (DS)
13. České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha – Břevnov, IČ 24738875 (DS)
14. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha – Chodov, IČ 64949681 (DS)
15. SITEL, spol. s.r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha – Michle, IČ 44797320 (DS)
16. OPTILINE a.s., Příkop 843/4, 602 00 Brno – Zábřovice, IČ 26270412 (DS)

- dotčené orgány

17. MMO, odbor ochrany životního prostředí – orgán ochrany přírody
18. MMO, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu, odd. stavebně správní
19. SMO-ÚMOB Ostrava – Jih, odbor výstavby a životního prostředí, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka (DS)

„otisk úředního razítka“

Ing. Bc. Jan Vaněk
vedoucí oddělení
vodního hospodářství