


## **PROVEDENÍ ZÁKLADU SILNIČNÍHO STOŽÁRU**

(M 1:20)





Křížená vedení budou ošetřena dle podmínek jednotlivých správců IS.

Pro uložení kabelů, souběhy a křížení s jinými sítěmi platí SN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí"

Vzdálí.kabelů VO a NN od podzemních vedení

Nejmenší dovol. vzdálenosti	KABELY			PLYNOVODY			VODOVOD. POTRUBÍ	TEP.SÍTĚ	STOKY
	NN 0,4kV	VN 35kV	SD	5 kp/m <sup>2</sup>	do10 kp/cm <sup>2</sup>	do30 kp/cm <sup>2</sup>			
VODOROVNÉ-SOUBĚH (cm)	5	20	10-30	40	60	60	40	30	50
SVISLÉ-KŘÍŽENÍ (cm)	5	20	10-30	10	10	10	40	30	30



Trasa VO

chodníky, pochozí plochy

[illegible]