



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
odbor dopravy a komunálních služeb

T: 08.09.2017

Stanovisko odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih – k projektové dokumentaci stavby:

„Nové parkovací plochy v MOB Ostrava-Jih, lokalita č. 1 - ul. V. Jiříkovského“

ODK/68719/17/446

Majetková správa

IVITAS Projekce - Ing. Markéta Neyová

Vyjádření

Místní komunikace

Datum: 4.9.2017

Podpis:

Ing. Miroslav Holenka

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací za následujících podmínek.

V místech, kde bude proveden překop komunikace či chodníku, budou zpětný zásyp a konstrukce vozovky provedeny v souladu s ČSN 73 61133, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126 a TP 170. Materiál uvedený v předložené PD (zemina) považujeme za nevhodný do konstrukce MK. Požadujeme použití nenamrzavých materiálů s plynulou křivkou zrnitosti (např. ŠD 0/32).

Při převzetí zásypu komunikace bude požadován protokol o dosažené míře zhuštění či protokol o statické zatěžovací zkoušce provedený akreditovanou zkušebnou a to v četnosti 1 zkouška na každý překop.

V šíři 50 cm od hran výkopových rýh bude provedeno zaříznutí pilou.

Jednotlivé vrstvy vozovky budou provedeny s přesahem (zazubením, na zámek).

Doporučujeme skladbu konstrukce komunikace a odstavných ploch na parkovišti sjednotit a to následně: ACO 11 tl. 40 mm, ACP 16+ tl. 70 mm, ŠD_A tl. 150 mm, ŠD_B tl. 150 mm.

Stavebník přizve na kontrolu správce místních komunikací před pokládkou asfaltových vrstev.

Styčné spáry asfaltových ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou

Stroje a zařízení, která mohou způsobit poškození okolních komunikací a chodníků, je zakázáno používat.

Na zpevněných plochách v naší správě nebude skladován stavební materiál, výkopek ani odpad.

V okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou.

V maximální míře bude zajištěna průchodnost chodců.

Vyvolané stavební práce činnosti investora na našem majetku budou realizovány na jeho náklady v rámci jeho stavby.

Po ukončení stavby budou plochy v naší správě předány správci MK.

Prováděcí organizace zajistí vypracování pasportu dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají za to, že jsou v bezvadném stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci MK a to v jedné tištěné sadě a 1 x na CD.

Platnost vyjádření je 18 měsíců od data vystavení.



Majetková správa

Vyjádření

Veřejná zeleň

Datum:

29.8.2017

Podpis:

Bc. Angela Bandalová

Dřeviny určené k zachování budou v maximální míře respektovány a zajištěny proti poškození, v okolí kořenového systému dřevin a v dosahu korun stromů nebude skladován stavební materiál, nesmí dojít ke zhutnění zeminy pojezdem stavebních mechanismů a vozidel. Případné kácení dřevin je nutné řešit předem s ÚMOB O-Jih. Veškeré stavební a výkopové práce v blízkosti kořenového systému vzrostlých dřevin budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061.

Dotčené plochy VZ je nutné vyčistit od zbytků stavebních hmot, plochy zeleně zhutněné pojezdem mechanizace je nutné zkyprřit, odstranit kameny, srovnat s okolním přiléhajícím terénem a oset parkovou travní směsí.

Upravené plochy budou předány správci VZ.

Ostatní správa


Bez připomínek.

Datum:

29.08.2017

Podpis:

Martina Rentová


Mgr. Daniel Jeřábek
vedoucí odboru dopravy
a komunálních služeb