



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 18. 12. 2017

Naše zn.: 8.3/8025/13634/17/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

BYVAST pro s.r.o.

Serafinova 396/9

719 00 OSTRAVA

Datum: 12. 1. 2018

Vyjádření k dokumentaci pro územní a stavební řízení

Stavba : Rekonstrukce objektu na ulici Velflíkova 14
Katastr : Ostrava - Hrabůvka
Parcela : 340
Ulice : Velflíkova
Investor : SMO MOB Ostrava-Jih

Jedná se o provedení hydroizolace vč. okapového chodníku, výměnu oken a vstupních dveří, rekonstrukci střechy, vybudování nového předsazeného schodiště, vyspravení omítek a úpravu hromosvodu.

Informativní umístění vodovodů DN 80, DN 100 a kanalizací DN 300, DN 500 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z přiložené situace. Jejich vytýčení je možné objednat na našem oddělení dokumentace, tel. 597 475 103. Upozorňujeme, že se v zájmovém území dle našich podkladů nacházejí vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví majitele připojené nemovitosti.

Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího lince stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího lince zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu lze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru pouze s písemným souhlasem provozovatele.
2. Stavebními pracemi nesmí dojít k porušení stávající vodovodní a kanalizační přípojky.
3. Kvalita vypouštěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu bude odpovídat limitům Kanalizačního řádu, tabulka č.3, hodnoty ad. II - vypouštění na ČOV.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28 / 3114
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace

