

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 9.2.2019

SPIS. ZNAČKA : S-KHSMS 6937/2019/OV/HOK

ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 6937/2019/OV/HOK

VYŘIZUJE: Nachtmannová Hana

TEL.:595 138 128

FAX: 595 138 109

E-MAIL: hana.nachtmannova@khssova.cz

DATUM: 18.2.2019

Ing. Roman Fildán
Na Stuchlíkovci 738
735 14 Orlová - Lutyně

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost ing. Romana Fildána, se sídlem Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová - Lutyně, IČ 75379007 doručenou dne 9.2.2019, o vydání závazného stanoviska k schválení projektové dokumentace stavby k územnímu a stavebnímu povolení „Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka – SO 302 přeložka vodovodu“ na základě plné moci investora stavby Statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby k územnímu a stavebnímu povolení „Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka – SO 302 přeložka vodovodu“

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

K vydání stanoviska k trvalému užívání stavby vodovodu je nutno předložit :

1. doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhl. MZ ČR č. 409/2005Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody – dále jen „vyhl. č. 409/2005 Sb.“)
2. vyhovující výsledky rozboru vzorku pitné vody v kráceném rozsahu z vodovodního řádu (dle Přílohy č.5 vyhl.č. 252/2004Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „vyhl. č. 252/2004 Sb.“)

Odůvodnění:

Na základě žádosti ing. Romana Fildána, se sídlem Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová - Lutyně, IČ 75379007 doručené dne 9.2.2019, o vydání závazného stanoviska k schválení projektové dokumentace stavby k územnímu a stavebnímu povolení „Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka – SO 302 přeložka vodovodu“ na základě plné moci investora stavby Statutárního města Ostravy, se sídlem Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava, IČ

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khssova.cz

SPR 28

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

00845451 posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Přeložka vodovodu je navržena v délce 101 m z litiny DN 500 mm podél domu č.p. 1392 na ul. Mjr. Nováka a je napojena na stávající vodovodní řad z litiny DN 500 v blízkosti křižovatky s ul. Dr. Martíňka. Předložená dokumentace je zpracována při respektování shora uvedených podmínek v souladu s požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Laboratorní rozborů včetně odběrů vzorků vody budou v souladu s §4, odst.1) zák. 258/2000 Sb. zajištěny u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace ve smyslu § 83c zákona 258/2000 Sb. Odběr bude proveden dle ČSN ISO 5667-5 kvalifikovanou osobou.

MVDr. Radim Mudra, v.r.
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální I
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2 listy (2 strany)

1x adresát, 1 list, DS (2 strany)

1x KHS, oddělení HOK I, 1 list (2 strany) +1/1