



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 17. 6. 2019

Naše zn.: 8.3/8025/7084/19/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasicova.dana@ovak.cz

Datum: 8. 7. 2019

Inpros F-M s.r.o.

p. Tereza Lukešová

28. října 1639

738 01 FRÝDEK-MÍSTEK

Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba : Demolice objektu na parc.č. 2084/12, k.ú. Zábřeh nad Odrou
Katastr : Zábřeh nad Odrou
Parcela : 2084/12
Ulice : Čujkovova
Stavebník : Statutární město Ostrava

V zájmové lokalitě se nacházejí vodovodní řady DN 100, DN 500 a kanalizace DN 300 – DN 700/1050 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Upozorňuje na plánovanou opravu vodovodů v zájmovém území, stavby doporučujeme koordinovat. Dále upozorňujeme na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví majitelů připojených nemovitostí.

Orientační umístění sítí je zakresleno v přiložené situaci. Jejich přesné vytyčení je možné objednat na oddělení dokumentace naší společnosti, ☎ - 597 475 103.

Ochranná pásma od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu jsou:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí zvyšují o 1,0 m.

Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §23 (ochranná pásma) a příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveníště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou běžné úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.

Dokumentace pro povolování stavby nám bude předložena k vyjádření.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114 09

738 01 Ostrava - Moravská Ostrava


Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace



- Vodovod
- + + Kanalizace jednotná
- + + Kanalizace splašková
- + + Kanalizace dešťová
- + + Výtlačná kanalizace
- Mimo správu OVAK
- - - Záměr stavby - vodovod
- - - Záměr stavby - kanalizace
- - - Zrušené potrubí - vodovod, kanalizace

| | | | |
|---|--|--|---|
| Firma Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Vytiskl: Ing. Dana Vašíčková | Katastr: Zábřeh nad Odrou Datum tisku: 8.7.2019 | Měřítko: 1:600 Číslo listu: 1/1 |  |
|---|--|--|---|