


A



B

C

D




PŮDORYS



POZNÁMKA

VŠECHNY KONSTRUKČNÍ SVARY PROVAŘIT NA TLOUŠŤKU MATERIÁLU
KOUTOVÉ SVÁRY PROVÉST NA TLOUŠŤKU MATERIÁLU $\alpha=0,7t_2$, $t_1 < t_2$
PROVÁDĚT DLE ČSN EN 1090-2 VÝROBNÍ SKUPINA EXC 2
TOLERANCE SVAROVÝCH KONSTRUKCÍ ČSN EN ISO 13920 – B/F
STUPEŇ JAKOSTI PRO VADY SVAŘOVANÝCH SPOJŮ DIN EN 5817–C
NEPŘEDEPSANÉ ROZMĚROVÁ TOLERANCE ISO 2768–mK



SPECIFIKACE PLATÍ PRO 2 ULOŽENÍ A 1 RÁM

7	CHEMICKÁ KOTVA DO BETONU M16 – 160mm			6ks	
6	PL 10 – 100x250	S235JR	2,0	3ks	6
5	U65	S235JR	7,09	0,402m	2,85
4	U80	S235JR	8,64	2,6m	22,5
3	PL 6 – 30x250	S235JR	0,4	2ks	0,8
2	PL 6 – 92x250	S235JR	1,1	2ks	2,2
1	PODPĚRA KLUZNÁ S OSOVÝM VEDENÍM DN125 ON130801.2 (O.Č. 52110125)	S235JR	11,5	2ks	23,0
POZICE	NÁZEV – VÝCHOZÍ ROZMĚR	MATERIÁL	kg/ks(m)	ks(m)	CELKEM kg
CELKOVÁ ČISTÁ VÁHA				Σ	57,4
POČET KUSŮ				4ks	229,6

Objednatel : Veolia Energie ČR, a.s. RSMS, Závod distribuce a služeb		Ing. Pavel Michalec IČO: 69617783		E-mail: pavel.michalec@tiscali.cz mobil: +420 724 248 086	
Název zakázky : PŘELOŽENÍ TV PRO DPS V BYTOVÉM DOMĚ ČUJKOVOVA 29		Vypracoval : Ing. Michalec			
Stupeň : DOK. PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY		Označení:	Schválil:	Ing. Michalec	
Část :		Poř. číslo : D7		Datum : 8/2019	
Název výkresu: OSOVÉ VEDENÍ y,z 2x DN125 (omezení y,z)		Měř: 1:10		Formát: A3	

A

B

C

D