

A

A

B

B


C

C


D

D

A – A




B – B



C – C


M 1:20



POZNÁMKA

KÓTY JSOU ORIENTAČNÍ, NA MONTÁŽI DOMĚŘIT
Z VÝŠKOVÝCH DŮVODŮ NEBYLO MOŽNÉ STÁVAJÍCÍ KLIZNÉ ULOŽENÍ U ŠACHTICE UMÍSTIT DO RÁMU Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ "U"
JE NUTNÉ VZHLEDKEM K NOVÝM OSOVÝM KOMPENZÁTORŮM ZAJISTI FUNKČNÍ OSOVÉ VEDENÍ SPRÁVNÝM UMÍSTĚNÍM PODPĚR S OS. VEDENÍM

- NOVÉ TECHNOLOGICKÉ A STAVEBNÍ ZAŘÍZENÍ
- STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGICKÉ A STAVEBNÍ ZAŘÍZENÍ



Objednatel : Veolia Energie ČR, a.s. RSMS, Závod distribuce a služeb			Ing. Pavel Michalec IČO: 69617783		E-mail: pavel.michalec@tiscali.cz mobil: +420 724 248 086	
Název zakázky : PŘELOŽENÍ TV PRO DPS V BYTOVÉM DOMĚ ČUJKOVA 29			Vypracoval : Ing. Michalec			
Stupeň : DOK. PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY		Označení:	Schválil: Ing. Michalec			
Část :			Poř. číslo : D3		Datum : 8/2019	
Název výkresu: PŘELOŽKA TV DN80 PRO BYTOVÝ DŮM 29					Měř: 1:50	Formát: A3