



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 16. 7. 2019

Naše zn.: 8.3/8025/8262/19/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Datum: 24. 7. 2019

INPROS F-M s.r.o.

28. října 1639

738 01 FRÝDEK-MÍSTEK

Vyjádření k dokumentaci bouracích prací

Stavba : Demolice objektu na parc.č. 2084/12, k.ú. Zábřeh nad Odrou
Katastr : Zábřeh nad Odrou
Parcela : 2084/12
Ulice : Čujkovova
Stavebník : Statutární město Ostrava

Jedná se o demolici objektu bez samostatného napojení na inženýrské sítě.

Informativní umístění vodovodů DN 100, DN 500 a kanalizací DN 300 - DN 700/1050 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z příložené situace. Upozorňuje na plánovanou opravu vodovodů v zájmovém území, stavby doporučujeme koordinovat. Dále upozorňujeme na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví majitelů připojených nemovitostí

Se stavbou souhlasíme za této podmínky:

- Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveniště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114



729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace

