



Váš dopis zn.: e-mail
Ze dne : 27. června 2019
Naše značka:

Vyřizuje: Ing. Radim Masný
Tel.: +420 597 453 521
Mobil: +420 606 782 032
E-mail: radim.masny@veolia.com

INPRAS F-M s.r.o
*k rukám zodpovědného projektanta Terezy
Lukešové*
28. října 1639
738 01 Frýdek-Místek

Ostrava - Třebovice 8. července 2019

Věc: DEMOLICE OBJEKTU NA PARC.Č. 2084/12, K.Ú. ZÁBŘEH NAD ODROU

Vážený paní projektantko,

Dle vámi předložené situace s vyznačeným zájmovým územím dojde k dotčení podzemní v ŽB kanálu uložené sekundární sítě topné vody, která se nachází v majetku Veolia Energie ČR, a.s. Průběh našich sítí požadujeme doplnit v předložené PD.

V PD požadujeme doplnění následujících bodů :

1. Před fyzickou demolicí bude provedeno přemístění technologie Domovní předávací stanice (dále jen DPS) do bytového domu na p.č. 2083 v k.ú. Zábřeh nad Odrou.
2. Stávající trasa sekundárního potrubí topné vody v objektu na p.č. 2084/12 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, která zajišťuje dodávku tepelné energie pro další bytové domy, bude v době realizace demolice trvale v provozu.
3. Trasa tepelné sítě v době demolice objektu bude optřena železnou konstrukcí a potrubí bude zakryto plechovou izolací o dostatečné tloušťce, která zabrání poškození stávajícího potrubí topné vody.
4. Bezpodmínečně požadujeme vytyčení našich tepelných sítí v terénu, včetně provedení zápisu do stavebního deníku. S vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotního zařízení provádět.
5. V průběhu všech stavebních prací stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení, zejména stávajícího ŽB kanálu, tak aby při pojezdu těžké techniky (nad 3,5tuny) nedošlo k poškození nebo statickému narušení stavebních částí teplotního zařízení. V případě pojezdu těžké techniky v ochranném pásmu tepelného rozvodného zařízení budou v tomto ochranném pásmu instalovány roznášecí betonové desky zajišťující dostatečnou ochranu tepelného rozvodného zařízení před vlivem zatížení těžké techniky. Toto požadujeme konzultovat se zástupcem provozu p. Petr Kaša, e-mail petr.kasa@veolia.com, mobil 724 434 247.

Obecné podmínky:

Stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. v

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. Října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodní, rejstříku vedeném Krajským
Soudem v Ostravě pod sp. Zn. B 318
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: +420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860
www.vecr.cz, www.veolia.cz

Kontaktní adresa:

Veolia Energie ČR a.s.
Region Severní Morava a Slezsko
Elektrárnská 5562/17, 709 74 Ostrava - Třebovice
Tel.: +420 596 904 111, fax: +420 596 904 693



platném znění, ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotního zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

1. Písemně nebo telefonicky uvědomit Závod Distribuce a služby, resp. příslušnou službu provozu o zahájení zemních prací nejméně 7 dnů předem.
2. Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy teplotního zařízení zodpovědným pracovníkem závodu Závod Distribuce a služby, t.j. pracovníkem příslušného provozu, viz níže. Prokazatelně s vytýčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotního zařízení provádět.
3. Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách teplotního zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků.
4. Na vytýčenou trasu teplotního zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskládán žádný stavební materiál či zemina. Nebude v něm prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplotního zařízení včetně přístupu k zařízení Veolia Energie ČR, a.s.
5. Neprodleně ohlásit každé poškození teplotního zařízení na Zákaznickou linku tel. č. 800 800 860.

V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s teplotním zařízením požadujeme před záhozem převzetí zástupcem provozu se zápisem do stavebního deníku. Síť vám v terénu vytýčí - provoz Ostrava-Jižní město I, II (oblast Jižní Město, Šídlovec – sekundární síť Bc. Rostislav Glac e-mail rostislav.glac@veolia.com, mobil 602 535 635)

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplotního zařízení považována podle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu. Informace o teplotním zařízení smí být použity pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Ing. Radim Masný

Vedoucí sektoru

E-mail: radim.masny@veolia.com

Veolia Energie ČR, a.s.
Region Severní Morava a Slezsko
Závod Distribuce a služby
Ostrava