


Rozvodná soustava : 3NPE~50Hz 400V/TN-S
Ochrana : aut.odpojením od zdroje
Krytí : IP 40/20
Instalovaný výkon : 2.5kW
Výpočtové zatížení : 1.25kW
Přívody vývody : zhora

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		PODPIS	<div></div> <div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava</div>	VYHOTOVENÍ
VYPRACOVAL: ING.MICHAEL KOTAS				
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA PROKEŠOVO NÁMĚSTÍ 1803/8, 729 30 OSTRAVA				
NÁZEV AKCE: ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DOMU, VČ. PŮDY A STROPŮ SKLEPNÍCH PROSTOR, RENOVACE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU ČUJKOVOVA 29, OSTRAVA-ZÁBŘEH			ČÁST: TPS – ES	FORMÁT: 1XA4
			DATUM: 04 / 2017	STUPEŇ: DPS
			MÍSTO STAVBY: PARC. Č. st.2083, 654/34, 2084/12 K.Ú. ZÁBŘEH NAD ODROU	
OBSAH VÝKRESU:			STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÍSLO VÝKRESU:
PŘEHLED.SCHÉMA DOPLNĚNÍ RS S2			S001	
			MĚŘITKO:	D.1.4. – 04