



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 11. 12. 2019

Naše zn.: 8.3/8025/13225/19/Va

Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková

Tel.: 597 475 218

E-mail: vasickova.dana@ovak.cz

Datum: 7. 1. 2020

MARK VALA s.r.o.

Josefská 516/1

602 00 BRNO

Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení

Stavba : Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice

Katastr : Výškovice u Ostravy

Parcela : 793/36

Ulice : Lumírova

Stavebník : Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava -Jih

Předmětem stavby je zateplení objektu, výměna vstupních dveří a oken v chodbě BD, sanace balkonů.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 100 – DN 300 a kanalizací DN 300, DN 400 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z příložené situace.

S dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveniště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
2. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti např. pojezdem těžké techniky. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet budou přístupné po celou dobu stavby.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114



729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Dana Vašíčková

technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace, dokumentace



Firma
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Vytiskl:
Ing. Dana Vašíčková

Katastr:
Výškovice u Ostravy

Datum tisku:
7.1.2020

Měřítko:
1:600

Číslo listu:
1/1

