



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 14.11.2019
Naše zna ka: RSMSS/20191114-009/SR
Jedn. ís. p edchozího vyjád ení: RSMSS/20191021-012/ES
Vy izuje: Ing. Radim Masný
Telefon: 606782032
E-mail: radim.masny@veolia.com
Datum: 04.12.2019

MARK VALA s.r.o.

Josefská 516/1
60200 Brno

Stanovisko
provozovaných společností
Veolia Energie R, a.s.
pro účely stavebního řízení

Název akce:	Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice	
Stručný popis akce:	Zateplení objektu, sanace balkon / lodžii	
Lokalizační údaje:	Okres:	Ostrava-město
	Obec:	Ostrava
	Název k.ú.:	Výškovice u Ostravy
Kontaktní osoba:	Richard Vala	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	724519635, vala@markvala.cz	
Platnost vyjádření:	1 rok ode dne vyhotovení 04.12.2019	

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

dojde k dotčení

za řízení ve správě Veolia Energie R, a.s., Region Severní Morava a Slezsko - oblast Sever, závod DS

Jedná se o:

Podzemní vedení tepelných sítí

Souhlasíme s realizací stavby dle předložené dokumentace.

Dle vámi předložené situace s vyznačeným zájmovým územím dojde k dotčení sekundární tepelné sítě uložené v ŽB kanále, která se nachází ve správě Veolia Energie R, a.s. Pro nás našich sítí v předložené PD je zakreslen správně.

Souhlasíme s realizací stavby dle předložené projektové dokumentace při dodržení následujících podmínek:

- 1) Bezpodmínečně požadujeme vytyčení našich tepelných sítí v terénu, v etn provedení zápisu do stavebního deníku. S vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotárenského zařízení provádět.**
- 2) Při výstavbě lešení nebude základová část, tohoto lešení, postavena na našem ŽB kanálu.**
- 3) V průběhu všech stavebních prací stavebník zajistí ochranu teplotárenského zařízení, zejména ŽB kanálu, tak aby při pojezdu těžké techniky (nad 3,5tuny) nedošlo k poškození nebo**

1/3

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vecr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001, managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001.



statickému narušení stavebních částí topeniště za izování. V případě pojezdu těžké techniky v ochranném pásmu tepelného rozvodného za izování budou v tomto ochranném pásmu instalovány roznášecí betonové desky zajišťující dostatečnou ochranu tepelného rozvodného za izování před vlivem zatížení těžké techniky. Toto požadujeme konzultovat se zástupcem provozu p. Petr Kaša, e-mail petr.kasa@veolia.com, mobil 724 434 247.

4) Stavební práce, související s prováděním nové hydroizolace domu, v místě k izování s ŽB kanálem tepelného za izování požadujeme provádět ručně, bez použití techniky, a toto provádět se zvýšenou opatrností. Novou hydroizolaci v místě ŽB kanálu požadujeme převzít zástupcem provozu (Ing. Jiří Petrovský, e-mail: jiri.petrovsky@veolia.com, mobil: 725 808 965) se zápisem do stavebního deníku.

5) Po ukončení revitalizace objektu doporučíme převzetí tepelných ztrát po revitalizaci (po místnostech, nebo jen obálkovou metodou)

6) Po ukončení revitalizace objektu doporučíme převzetí otopné soustavy na stav po revitalizaci (nový tepelný spád, průtoky, tlaková ztráta, návrh RDT, úprava přednastavení TRV)

7) Po provedení revitalizace objektu požadujeme předložení „Protokolu o zaregulování otopné soustavy po revitalizaci“, tak abychom mohli upravit potřebu tepelné energie Vašeho objektu dle aktuálních hodnot.

8) Teplotní měřidlo ekvitermní regulace bude, po dohodě na místě, vhodně umístěno na novou fasádu.

9) Za izování staveníště bude umístěno mimo zákonné ochranné pásmo tepelného za izování (t.j. zajistit odstup min. 2,5 m od jeho vnější hrany).

10) Dodržení obecných podmínek.

Stavebník zajistí ochranu topeniště za izování v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. § 87 v platném znění, SN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození topeniště za izování. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na za izování topeniště společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezpečnostního provozu topeniště za izování během stavby a po jejím dokončení je povinen

1. Písemně učit domít vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 5 pracovních dnů před zahájením stavby.

2. Zajistit vytýčení rozvodného tepelného za izování a prokazatelně seznámit s provedeným vytýčením pracovníky, kteří budou práce vykonávat.

3. Při zjištění rozvodného tepelného za izování pracovat ve vzdálenosti 1m po každé straně za izování se zvýšenou opatrností a práce provádět ručně.

4. V případě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného za izování okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v případě, že za izování je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie.

5. V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření anebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.

6. Změny v uložení, případně položky nebo provedení doplňujících opatření (chráněná, roznášecí zátlakové desky, atd.) na rozvodném tepelném za izování, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.

7. Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném za izování nebo třetím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.

8. Místa, kde dojde k souběhu nebo k izování s ostatními inženýrskými sítěmi s rozvodným tepelným za izováním, požadujeme před zakrytím převzetí uvedených úseků technikem, určeným vydavatelem vyjádření. Toto převzetí se uskuteční na základě podané žádosti vydavateli vyjádření a to písemně, telefonicky nebo emailem nejméně 1 pracovní den předem.



U podmínky dodržení SN 736005 upozorujeme na skutečnost, že tepelné vedení v podkladech Veolie není zaměřeno, ale pouze zakresleno. Přesnou polohu lze určit pouze sondážními výkopy s jejich následným zaměřením.

Vytýčení rozvodu tepelné energie bude provedeno na základě zaslání písemného, telefonického, nebo emailového požadavku, podaného nejméně 5 pracovních dnů předem. V žádosti o vytýčení uvádíte naši značku písemného vyjádření.

Sít v terénu vám vytýčí odpovídající pracovník

Ostravsko II.-(Poruba, Jih, Ostravsko) - Bc. Rostislav Glac , tel.602535635, rostislav.glac@veolia.com

Nedodržení podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavební činnost, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítě rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona číslo 458/2000 jako činnost bez našeho předchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném zaízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetím osobám ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Ing.Libor Valový

Náměstek Závodu distribuce a služeb
Region Severní Morava a Slezsko - oblast Sever