

**Ing.arch. Leoš Pitter**  
**Schulhoffova 1632**  
**530 03 Pardubice**

*Váš dopis značky*  
*e-mail*

*/ ze dne*  
**18.11.2016**

*Naše značka*  
**24550/Lie/221116-1**

*Vyřizuje / tel.*  
**Liebzeit /**  
**596 904 624**  
**724 616 023**  
**edgar.liebzeit@veolia.com**

*V Ostravě dne*  
**22.11.2016**

**„Výstavba víceúčelového sportovního hřiště na ulici 29.dubna v Ostravě - Výchkovcích” - na části pozemku parc.č. 740/1 v k.ú. Výchkovice u Ostravy - vyjádření k dotčení tepelných sítí ve správě Veolia Energie ČR, a.s. pro účely ohlášení stavby.**

Dle vámi předložené situace s vyznačenou stavbou dojde pouze na jednom místě k dotčení podzemních rozvodů topné vody (křížení novým chodníkem ze zámkové dlažby), které se nachází ve správě Veolia Energie ČR, a.s. Průběh našich sítí je na předložené situaci zakreslen správně. Souhlasíme s umístěním stavby i s její realizací dle předložených dispozic.

Obecné podmínky:

Stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotního zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

1. Písemně nebo telefonicky uvědomit Závod Distribuce a služby, resp. příslušnou služebnu provozu o zahájení zemních prací nejméně 7 dnů předem.

2. Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy teplotního zařízení odpovědným pracovníkem závodu Závod Distribuce a služby, t.j. pracovníkem příslušného provozu, viz. níže. Prokazatelně s vytýčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotního zařízení provádět.

3. Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách teplotního zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků.

4. Na vytýčenou trasu teplotního zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskladňován žádný

**Veolia Energie ČR, a.s.**

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.  
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410  
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860  
[www.vecr.cz](http://www.vecr.cz), [www.veolia.cz](http://www.veolia.cz)

**Kontaktní adresa:**

Veolia Energie ČR, a.s.  
Region Severní Morava  
Elektrárnská 5562/17, 709 74 Ostrava - Třebovice  
Tel.: + 420 596 904 111, fax: + 420 596 904 693





stavební materiál či zemina. Nebude v něm prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplárenského zařízení včetně přístupu k zařízení Veolia Energie ČR, a.s.

5. Neprodleně ohlásit každé poškození teplárenského zařízení na Zákaznickou linku tel. č. 800 800 860.

V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s teplárenským zařízením požadujeme před záhozem převzetí zástupcem provozu se zápisem do stavebního deníku. Sítě vám v terénu vytyčí - provoz Ostrava-Jižní město I, II (oblast Jižní Město, Šídlovec – primární i sekundární sítě Bc. Rostislav Glac e-mail rostislav.glac@veolia.com, mobil 602 535 635).

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplárenského zařízení považována podle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu. Informace o teplárenském zařízení smí být použity pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Zůstáváme s pozdravem

Ing. Libor Valový  
Náměstek Distribuce a služeb

Veolia Energie ČR, a.s.  
28. října 3337/7, 702 00 Ostrava  
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410  
**Region Severní Morava**  
Elektrárnská 5562/17  
709 74 Ostrava - Třebovice



Příloha: Bez přílohy.